SEKCJA POMIAROWA
wg Opracowania Enea

ZK1-1P

3N~50Hz/400/230 TT

PL

F

R

LZ

FG

N

ZACISK N

SDU - Szafa Oświetlenia Ulicznego

SEKCJA STEROWNICZA

1S1, 1S2, 1S3, Com

LgY 3x16mm2, L1 L2 L3

LgY 3(x)10mm2, L1 L2 L3

LgY 3(x)16mm2, L1 L2 L3

LgY 3(x)25mm2, L1 L2 L3

1,25A Q1 SV312S

B6A 10kA 1P/NMP

Typ C 40kA 1,2kV EL20C 4P F0

Przekładnik prądowy 63/0,25A

LgY 1x16mm2, N

LgY 1x16mm2, PE

LgY 1x1,5mm2, L1

LgY 1x1,5mm2, L2

LgY 1x1,5mm2, L3

LgY 1x1,5mm2, N

LgY 1x16mm2, N

ZASILANIE YKY 4x25mm2

ZASILANIE
NAYYJ 4x35mm2
zgodnie z Warunkami
ENEA - 28214/2018/OD1/ZR1
z dn. 03.07.2018r.

Uziemienie wg N SEP-E-001

N Cu 25x3mm

PE Cu 25x3mm

N LZ

PE LZ

1 - ręcznie
2 - automat
P.Z1 SS225

PK4 PK1 PK2

PPC10 MODEM P5

CVM-MINI ANALIZATOR AN1

iLON SMARTSERVER S1

DR45 ZASŁACZ Z1

3G GPS URS/I2 MOD1

PK5 RM85

SON-3

X4 X4

X3 X3

ADAM 4051 P1 MODUŁ I/O TYPU "SENEC"

ADAM 4051 P2 MODUŁ I/O TYPU "SENEC"

ADAM 4069 P3 MODUŁ ZDALNEJ PRZEKAŹNIKOWEJ

ADAM 4117 P4 MODUŁ ANALOGOWEJ

DATA

LgY 4x(1x1mm2)

LgY 8x(1x1mm2)

LgY 4x1mm2

LgY 1x1,5mm2

K1-K7

VD6 P6 INTERFEJS NAPĘDOWY

VD6 P7 INTERFEJS NAPĘDOWY

LgY 12x(1x1,5)mm2

STV D02/63A/3P 6A

STV D02/63A/3P 6A

STV D02/63A/3P ...A

STV D02/63A/3P 16A

R/63-40/230V 63A K1

ZŁĄCZKI 50MM2

OBWÓD 1
YKYżo 5x16mm2

... maks. 5x50mm2 rezerwa

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

arplan pracownia projektowa
70-331 Szczecin al. Piastów 8/8c
mail: rafal.antonowicz@op.pl tel. 602 499 988

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.

TEMAT:
BYDGOSKI WĘZEŁ WODNY - REWITALIZACJA BULWARÓW I NABRZEŻY BRDY
ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYŃSKIEGO DO UL. UROCZEJ

ADRES:
BYDGOSZCZ
OBRĘB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2, 23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 88, 92
OBRĘB 149 DZ. NR 14/3, 14/9, 58, 59, 60, 72, 73, 76

INWESTOR:
MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

RYSUNEK:
Schemat ideowy szafki oświetleniowej SO

PROJEKTANT:
mgr inż. Zenon Łupkowski
upr. nr GP-KZ-7342/16/94

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Barbara Palicka
upr. nr 7210/12/76

FAZA:	BRANŻA:	
P.W.	ELEKTRYCZNA	
SKALA:	MIEJSCE I DATA:	NR RYS:
-	SZCZECIN 01.2019	1/1