



Szczecin, 10.06.2020 r.

**Uniwersytet Szczeciński
Al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin**

**za pośrednictwem:
Pana
Przemysława Włoska**

Nasz znak: BMKZ-S.4125.259.2020.EW
UNP: 22161/BMKZ/-II/20

Sprawa: zalecenia konserwatorskie dotyczące planowanych prac modernizacyjnych pomieszczeń Herbarium Stetinensis w budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 13 w Szczecinie

Uprzejmie informuję, że budynek przy ul. Wąskiej 13 w Szczecinie, w którym planowane są prace remontowe i modernizacyjne pomieszczeń piwnicznych na potrzeby Herbarium Stetinensis, jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod numerem A-1423 decyzją nr 1296/2015 z dn. 25.09.2015 r. DZ.5130.19.2015.IW i podlega ochronie na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282).

W związku z powyższym, na podstawie art. 27 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wydaje się zalecenia konserwatorskie do planowanych prac, które mogą zostać uszczegółowione po ujawnieniu nowych okoliczności.

Zaleceniem konserwatorskim w przypadku planowanych prac modernizacyjnych i remontowych części pomieszczeń zabytkowego budynku jest utrzymanie zasadniczego historycznego układu przestrzennego oraz historycznego wyglądu elewacji budynku.

- Wszelkie przewody i instalacje we wnętrzu budynku należy prowadzić w sposób niewidoczny podtynkowo a przypadku konieczności wyprowadzania instalacji na elewację, zaleca się prowadzenie ich bezpośrednio z wnętrza.
- Nie zgłasza się zastrzeżeń do lokalizacji urządzenia klimatyzacji na elewacji wtórnej przybudówki, w sąsiedztwie istniejących podobnych urządzeń.
- Możliwa jest ze stanowiska konserwatorskiego lokalizacja urządzeń wentylacji mechanicznej na dachu budynku głównego.
- Nie zgłasza się zastrzeżeń do wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku w części modernizowanych pomieszczeń piwnicy.

W związku z powyższym przedstawiona koncepcja przebudowy i modernizacji pomieszczeń przedmiotowego budynku, autorstwa mgr inż.arch. Przemysława Włoska, spełnia w/w cele ochrony konserwatorskiej zabytkowego budynku.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 36 ust. 1 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami planowane prace wymagają uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W celu uzyskania pozwolenia należy złożyć do tut. Urzędu stosowny wniosek wraz z projektem prac / programem robót budowlanych i wymaganymi dokumentami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2018 r. poz. 1609).

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Dąbowski
Miejski Konserwator Zabytków