

Krynica-Zdrój, dnia 27.09.2022 r.

Numer postępowania:
2/DF/22

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych.pn.

„PRACE BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA

1.PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA, INSTALACJA FOTOWOLTANICZA
ORAZ ODGROMOWA DACHU W BUDYNKU SPZOZ SANATORIUM

UZDROWISKOWEGO MSWIAW KRYNICY-ZDRÓJ;

2. WYKONANIE SIECI WIFI I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY W BUDYNKU
SANATORIUM”

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia: 23.09.2022 r.

Pytanie:

Pytanie dotyczące części 2 postępowania (wykonania sieci wi-fi): gdzie można znaleźć dokumentację projektową obejmującą też zakres? W projekcie umowy (paragraf 1, punkt 2, podpunkt a) znalazłem zapis, z którego - jeżeli dobrze rozumiem - wynika, że dokumentacja taka jest również przedmiotem postępowania - czy tak? Reasumując: czy przedmiotem zamówienia dla zadania nr 2 jest: opracowanie dokumentacji projektowej i późniejsza realizacja sieci wi-fi w budynku sanatorium czy tylko realizacja sieci - wtedy proszę o udostępnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa, którą posiadamy dotyczy wykonania szkieletu sieci i zasilania (światłowód z serwerowni do punktów dystrybucyjnych na piętrach – do wykonania, instalacja elektryczna do zasilania punktów dystrybucyjnych – jest już wykonana). Dokumentacja nie obejmuje sieci wifi.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na platformie zakupowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.