

Rrg.271.17.2022

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr sprawy: **Rrg.271.17.2022**

### **„Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska – Stary Laskowiec, gmina Zambrów” – dokończenie budowy**

Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, odpowiada na poniższe pytanie  
Wykonawcy:

- 1) Czy Zamawiający, dopuszcza wykonanie przęsła kładki w postaci prefabrykowanego elementu kompozytu FRP ze zintegrowaną nawierzchnią, łożyskiem ślizgowym i powłoką zabezpieczoną przed czynnikami zewnętrznymi.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza wykonanie przęsła kładki w postaci prefabrykowanego elementu kompozytu FRP pod warunkiem zgodności rozwiązania z zapisami uzyskanej decyzji ZRID, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji środowiskowej oraz wykonania projektu wykonawczego/technologicznego powyższego rozwiązania i przedstawienie go do Zamawiającego do zatwierdzenia. W przypadku gdy, ze względu na zmianę przęsła kładki, zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany istotnej do projektu budowlanego zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), Wykonawca dokona tego własnym kosztem i staraniem. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji ze względu na wprowadzenie powyższej zmiany.