0,4kV	SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD SIECIOWY TN–S

RZUT PARTERU–INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Do nowoprojektowanych punktów oświetleniowych doprowadzić przewód N2XH–J 3x1,5mm2
Przewody do nowoprojektowanych opraw prowadzić pod tynkiem.

LEGENDA OPRAW LED PROJEKTOWANYCH W MIEJSCE OPRAW KONWENCJONALNYCH

Symbol	Typ	Nazwa
	1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA 2700lm/840
	2	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA
	3	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA HERMETYCZNA
	4	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED OKRĄGŁA NATYNKOWA 2300lm/840 IP65
	5	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z KLOSZEM
	6	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA HERMETYCZNA
	7	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA
	8	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA Z RASTREM 6350lm/840
	9	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z KLOSZEM
	10	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA 6200lm 740 IP65 50°

LEGENDA

1f wypust 1f 230V

3f wypust 3f 400V

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzędnym. Projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
2. Wymiary drzwi podane w świetle ościeżnic. Wymiary okien, witryn, zestawów okiennych, rolet podane w świetle muru. Rozpatrywać wg legendy rysunkowej.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami składającymi się na komplet dokumentacji projektowej.
4. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
   a) Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
   b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
   c) obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
   d) instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych
   i instalacyjnych.
5. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
6. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu.
7. Wszelkie prace wykonać zgodnie z technologią producenta, z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Inwentaryzacja została opracowana w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych.
9. Wykonawca analizując opis techniczny, dokumentację techniczną (w tym: STWiORB, BiOZ, część rysunkowa) przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP użytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub równoważne".
10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz
o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone
w dokumentacji projektowej.

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej	Branża: Elektryczna
Adres inwestycji: ul. Wolności 259; 58–560 Jelenia Góra powiat: m. Jelenia Góra; gmina: m. Jelenia Góra działka nr ewidencyjny: 51 jednostka ewid.: 026101_1,m. Jelenia Góra obręb ewid.: 0007, Cieplice – VII,	Faza projektu: Projekt wykonawczy
Inwestor: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58–500 Jelenia Góra	Data: 08.02.2021 r.
Wykonawca: K 30 Sp. z o. o. ul. Kielecka 30/5, 02–530 Warszawa e–mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455, 664 566 191 NIP: 521–37–41–007	

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Sebastian Machaj	LUB/0354/PWBE/19 spec. instal. w zakresie sieci, instalacj i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Sprawdzający			

Nazwa rysunku	Rzut parteru – instalacje elektryczne	Skala 1:100	Nr rysunku E01