



Uwagi

Drenaż układać po wykonaniu izolacji pionowej ścian budynku.

W miejscu kolizji wykopy prowadzić wyłącznie ręcznie.

Wszelkie prace wykonać zgodnie z technologią producenta, z użyciem systemowych rozwiązań.

Zagłębienie istniejącej infrastruktury oraz posadowienie budynku przyjęte zgodnie z wiedzą techniczną i może się różnić od stanu faktycznego.

Przyjęta głębokość posadowienia stopy fundamentowej może różnić się od stanu faktycznego, należy wtedy dopasować głębokość ułożenia drenażu z zachowaniem przyjętych kierunków przepływu i wartości spadków.

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		Faza: Projekt techniczny	
Adres inwestycji: ul. Wolności 259; 58-560 Jelenia Góra powiat: m. Jelenia Góra; gmina: m. Jelenia Góra działka nr ewidencyjny: 51 jednostka ewid.: 026101_1, m. Jelenia Góra obręb ewid.: 0007, Cieplice – VII		Branża: sanitarna	
Inwestor: Miasto Jelenia Góra		Data: 08.02.2021 r.	
Wykonawca: K 30 Sp. z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa e-mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455, 664 566 191 NIP: 512-37-41-007			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Grzegorz Orzeł	LUB/0384/PBS/15	
Sprawdzający	mgr inż. Agata Stankiewicz	LUB/0390/PWBS/15	
Asystent projektanta	mgr inż. Małgorzata Bodzak		
Nazwa rysunku Drenaż opaskowy- przekrój poprzeczny		Skala --	Nr rysunku KD 04