

WT 1/2022

Strzelce Wielkie, dnia 28.02.2022

**BIURO PROJEKTOWE**  
inż. Lech Przybylak  
ul. Narutowicza 121  
**64-100 LESZNO**

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart”


**Warunki techniczne Nr 1/2022**

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich wydaje warunki techniczne na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej  
Pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart”

**z następującymi uwagami:**

**Sieć kanalizacji sanitarnej**

- podłączyć projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącego rurociągu sanitarnego studnia betonowa D 1000 w miejscowości Gogolewo Dz. nr 105
- pobrać studnię rozprężną
- rurociąg tłoczny z Gogolewa do Niepartu, zaprojektować w poboczu drogi powiatowej, przewiertem sterowanym
- rurociągi tłoczne z rur PEHD odpowiedniej średnicy
- zaprojektować sieć z rur PVC litych SN 8 SDR 34, łączonych na uszczelkę gumową średnicy 200mm,
- trasę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidzieć wykopami otwartymi
- zaprojektować przykanaliki sanitarne PVC średnicy 160 mm, zakończone studzienką rewizyjną przy granicy posesji
- trasę przewidzieć i wykonać wykopami otwartymi
- zaprojektować studnie betonowe z włazami typu ciężkiego zabezpieczonymi pierścieniami żelbetowymi, uniemożliwiającymi przesunięcie włazu
- przepompownie ścieków zaprojektować, jako przepompownie przejazdowe
- wykonać inwentaryzację powykonawczą

MZWIK w Strzelcach Wielkich  
KIEROWNIK  
Dział Eksploatacji i Usług  
  
Tomasz Mikołajski

**Za zgodność  
z oryginałem**

inż. Lech Przybylak  
upr. instalacyjno - inżynierska  
Nr ewid. 408/82/Lo  
ul. Narutowicza 121  
64-100 LESZNO  
