



97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Inwestycji

e mail: [sekretariat@zgwk.pl](mailto:sekretariat@zgwk.pl), [www.zgwk.pl](http://www.zgwk.pl)

44 724 22 92

44 724 22 92 (wew. 124)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: [www.zgwk.pl/rodo](http://www.zgwk.pl/rodo)

Tomaszów Mazowiecki, 08.10.2023 r.

Numer referencyjny postępowania: TWI.3201.9.2024

**WSZYSCY WYKONAWCY  
biorący udział w postępowaniu**

=====

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.” w trybie przetargu otwartego pn.: **Kompleksowe wykonanie 3 studni głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody – Milenijna w Tomaszowie Mazowieckim**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie rozdziału VIII pkt 16 Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1 - SWZ rozdział VI, pkt 4, ppkt b)**

**„Zmiana treści rozdziału VI, pkt 4, ppkt b) SWZ, polegająca na usunięciu poniższego zapisu:**  
„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał:

- co najmniej 1 robotę geologiczną polegającą na rdzeniowaniu otworu metodą soniczną o głębokości otworu co najmniej 80 m i średnicy minimalnej 96 mm i maksymalnej 128 mm z uzyskiem rdzenia min. 90%”.

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę SWZ. Zgodnie z zatwierdzonymi „Projektami robót geologicznych ...”, w przypadku problemów z uzyskaniem rdzenia metodą wrzutową przewiduje się rdzeniowanie w utworach słabozwięzłych metoda soniczną. Metoda soniczna (rdzeniowanie ultradźwiękami) w porównaniu z klasyczną metodą wrzutową pozwala na uzysk wysokiej jakości próbek gruntów i skał w trudnych warunkach geologicznych.

**Pytanie 2 - SWZ rozdział VI pkt 2 ppkt 4 lit. B**

Zamawiający żąda od Wykonawcy w wymaganiach referencyjnych wykazania zrealizowania co najmniej 3 robót geologicznych polegających na odwierceniu studni o głębokości tylko 250 m, natomiast zaprojektowane otwory studzienne są głębsze - każdy z nich ma po 280 m.

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2**

Według Zamawiającego doświadczenie wierceniu studni o głębokości 250 m jest wystarczające (zaplace techniczne, doświadczenie) dla realizacji przedmiotu zamówienia np. aby móc odwiercić studnie jedynie o 30 m głębsze.

**Pytanie 3 – załącznik nr 10a do SWZ**

Analizując treść projektów robót geologicznych, nasze wątpliwości budzi zaprojektowanie filtra PVC o konstrukcji szczelinowej oraz tak małej średnicy jak 150 mm, przy podanej wydajności studni na poziomie 100 m<sup>3</sup>/h.



**97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19**

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Inwestycji

e mail: [sekretariat@zgwk.pl](mailto:sekretariat@zgwk.pl), [www.zgwk.pl](http://www.zgwk.pl)

44 724 22 92

44 724 22 92 (wew. 124)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: [www.zgwk.pl/rodo](http://www.zgwk.pl/rodo)

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3**

W związku z określonym budżetem na wykonanie całego zadania, została zaprojektowana konstrukcja otworu i opcjonalne posadowienie kolumny rur filtrowych w nawiązaniu do odwierconej studni S-13 ujęcia „Milenijna”. Filtr Johnsona nie był brany pod uwagę w projektowaniu konstrukcji studni ze względu na jego wysoki koszt (ok. 2000 zł/mb). Docelowo otwór ma być „bosy”, jak wykonana już studnia S-13 (gł. 275 m). Filtrowanie otworu jest alternatywą w przypadku obsypywania się ścian otworu. Poza tym zmiana średnicy otworu i rodzaju filtra wiązałyby się z koniecznością wykonania dodatków do projektów robót geologicznych i ich zatwierdzeniem. Wydłużyłoby to znacząco czas, na co Zamawiający nie może sobie pozwolić ze względu na czas realizacji ww. zadania. Po zakończeniu wiercenia, w przypadku uzyskania niewystarczającego wydatku, opcjonalnie rozważona zostanie potrzeba wykonania zabiegów intensyfikacyjnych – zabiegu kwasowania w piętrze górnourajskim co poprawi sprawność studni.

**Pytanie 4 - SWZ**

Zważywszy na szeroki zakres przedmiotu zamówienia, wnosimy o przeprowadzenie wizji lokalnej. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zamiar złożenia przez nas optymalnej i atrakcyjnej cenowo oferty, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28.10.2024 r.

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4**

Zamawiający uznał, że wizja lokalna nie jest konieczna w celu sporządzenia oferty, wobec powyższego nie przewiduje się jej przeprowadzenia w przedmiotowym postępowaniu. Wszystkie dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.**

/-/ Prezes Zarządu – Maria Chilińska

/-/ Zastępca Prezesa Zarządu – Paweł Rabczewski