



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA
w GŁUCHOŁAZACH
im. św. Jana Pawła II
48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40
Tel. 77 43 91 614, 40 80 155; Fax 77 43 93 861
e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl www.szpitalmsw-glucholazy.pl



NIP 755-16-33-549 REGON 531172135

Nr sprawy DZP 2377/5/2023

Głucholazy, dn. 27.04.2023 r.

UDZIELONE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: „Przebudowa i wyposażenie istniejącej serwerowni oraz dostawa i wyposażenie zapasowej serwerowni w zabudowie kontenerowej”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści drzwi w serwerowni kontenerowej o wymiarach 90x200?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza drzwi w serwerowni kontenerowej o wymiarach minimalnych 90x200.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga schodów przed wejściem do serwerowni kontenerowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga schodów przed wejściem do serwerowni kontenerowej w przypadku gdy serwerownia kontenerowa będzie mocowana na podwyższeniu mniejszym niż 20 cm.

.....Kierownik Zamawiającego.....