



Chodzież 01.02.2023 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

Zamawiający zgodnie z pkt 24.1 IDW dokonuje odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu na:

**„DOSTAWĘ RUR I ARMATURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ.”**

**Pytanie 1** – Dzień dobry, w związku z planowanym udziałem naszej firmy w niniejszym przetargu proszę o wyjaśnienie zapisów w SiWZ . Dotyczy zadania / zamówienia nr 4/4/2023 - nakładki siodłowe - w formularzu cenowym pozycja nr 1-5: wymagane jest złożenie oferty na nakładki siodłowe , żeliwne z odcięciem kulowym i widelkami z przeznaczeniem na rury PE i PVC. Takie wykonanie nie jest dostępne u żadnego producenta . Czy dopuszczą Państwo złożenie oferty na obejmy, nakładki siodłowe z żeliwa sferoidalnego wyposażone w widelki na rury PE i PVC z odejściem gwintowanym fi 2" bez odcięcia ?

**Odpowiedź** - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w załączniku 4/4 poz. 1-5 na obejmy i nakładki siodłowe z żeliwa sferoidalnego wyposażone w widelki na rury PE i PVC z odejściem gwintowanym fi 2" bez odcięcia.

*Tomasz Biszof*  
*Tomasz Biszof*  
PROKURENT