

	Nazwa pomieszczenia	Projektowa temperatura	Powierzchnia pomieszczenia	Kubatura wewnętrzna	Straty ciepła przez przenikanie	Wentylacyjne straty ciepła	Nadwyżka mocy cieplnej	Całkowite obciążenie cieplne	Grzejnik płytowy	Ilość	Grzejnik drabinkowy	Ilość	
		$\theta_{int,i}$	A_i	V_i	$\Phi_{T,i}$	$\Phi_{V,i}$	$\Phi_{RH,i}$	$\Phi_{HL,i}$					
l.p.		°C	m²	m³	W	W	W	W					
1	0.1 Korytarz	5	72,90	162,57	55,7	1354,7	1166,4	2576,9					
2	0.2 Pomieszczenie gospodarcze	5	4,30	9,68	-14,5	80,6	68,8	134,9					
3	0.3 Pomieszczenie gospodarcze	5	1,71	3,85	1,9	32,1	27,4	61,4					
4	0.4 Pomieszczenie gospodarcze	5	21,69	48,80	0,9	406,7	347	754,6					
5	0.5 Pomieszczenie gospodarcze	5	21,00	47,25	-4,2	393,7	336	725,6					
6	0.6 Pomieszczenie gospodarcze	5	21,66	48,74	1,2	406,1	346,6	753,9					
7	0.7 Pomieszczenie gospodarcze	5	21,85	49,16	-22,4	409,7	349,6	736,9					
8	0.8 Pomieszczenie gospodarcze	5	21,22	47,11	-10,9	392,6	339,5	721,2					
9	0.9 Pomieszczenie gospodarcze	5	21,11	47,50	7,5	395,8	337,8	741,1					
10	0.10 Pomieszczenie gospodarcze	5	21,32	47,97	3,3	399,7	341,1	744,1					
11	0.11 Pomieszczenie gospodarcze	5	21,26	47,84	3,1	398,6	340,2	741,9					
12	0.12 Pomieszczenie gospodarcze	5	20,94	46,28	2,2	385,6	335	722,8					
13	0.13 Pomieszczenie gospodarcze	5	21,41	48,17	3,2	401,4	342,6	747,2					
14	0.14 Pomieszczenie gospodarcze	5	20,87	46,96	-17,8	391,3	333,9	707,5					
15	0.15 Pomieszczenie gospodarcze	5	22,41	50,42	-24,3	420,2	358,6	754,4					
16	0.16 Pomieszczenie gospodarcze	5	22,79	51,28	-24	427,3	364,6	768					
17	0.17 Pomieszczenie gospodarcze	5	58,39	131,38	9,1	1094,8	934,2	2038,2					
18	0.18 Kotłownia	5	48,44	108,99	27,5	908,2	775	1710,8					
19	0.19 Pomieszczenie gospodarcze	5	6,86	16,81	2,9	140,1	109,8	252,7					
20	0.20 Pomieszczenie gospodarcze	5	11,83	28,98	0,3	241,5	189,3	431,1					
21	0.21 Pomieszczenie gospodarcze	5	6,63	16,24	0,4	135,4	106,1	241,8					
22	0.22 Korytarz	5	29,46	73,36	55	611,3	471,4	1137,7					
23	0.23 Pomieszczenie gospodarcze	5	2,39	5,86	0,3	48,8	38,2	87,3					
24	0.24 Pomieszczenie gospodarcze	5	5,83	14,28	1	119	93,3	213,3	11KV/600 [400]	1			
25	0.25 Pomieszczenie gospodarcze	5	25,65	55,15	8,3	459,6	410,4	878,3					
26	0.26 Pomieszczenie gospodarcze	5	25,49	54,80	14,7	456,7	407,8	879,2					
27	0.27 Korytarz	5	16,95	38,48	16,6	320,6	271,2	608,5					
28	0.28 Obieralnia	5	24,31	54,70	26,3	455,8	389	871,1					
29	0.29 Pomieszczenie gospodarcze	5	12,28	27,88	15,6	232,3	196,5	444,4					
30	0.30 Pomieszczenie gospodarcze	5	11,20	25,42	8,1	211,9	179,2	399,2					
31	0.31 Magazyn produktów	5	10,04	22,79	13,1	189,9	160,6	363,6					
32	0.32 Magazyn jaj	5	10,20	23,15	5,1	192,9	163,2	361,2					
33	0.33 Pomieszczenie socjalne	5	24,45	55,50	18,4	462,5	391,2	872,1					
34	0.34 Magazyn	5	25,43	57,73	21,1	481,1	406,9	909					
35	0.35 Magazyn	5	24,85	56,41	20,7	470,1	397,6	888,4					
36	0.36 Pralnia	5	24,39	55,37	25,3	461,4	390,2	876,9					
37	0.37 Katka schodowa 2	5	0,00	10,13	5,1	84,4	0	89,5					
38	0.38 Klatka schodowa 3	5	0,00	26,80	2,2	223,3	0	225,5					
39	0.39 Klatka schodowa 4	5	0,00	19,75	6,3	164,6	0	170,9					
40	1.1 Korytarz	20	93,27	237,84	526,5	3171,2	1492,3	5190	33KV/600 [2200]	1			
41	1.2 Kancelaria Radcy Prawnego	20	20,96	51,98	372,1	693,1	335,4	1400,5	22KV/600 [920]	1			
42	1.3 Logopeda	20	21,47	53,68	271,3	715,7	343,5	1330,4	22KV/600 [800]	1			
43	1.4 Psycholog	20	21,12	52,80	268,4	704	337,9	1310,3	22KV/600 [800]	1			
44	1.5 Sala rehabilitacji	20	21,27	53,18	269,2	709	340,3	1318,6	22KV/600 [800]	1			
45	1.6 Sala rehabilitacji	20	21,45	52,98	352	706,4	343,2	1401,6	22KV/600 [920]	1			
46	1.7 Biuro SON	20	21,10	52,75	268,7	703,3	337,6	1309,6	22KV/600 [800]	1			
47	1.8 Prezes Zarządu	20	21,26	53,15	270	708,7	340,2	1318,8	22KV/600 [800]	1			

48	1.9 Terapia Zajęciowa	20	21,33	53,33	270,2	711	341,3	1322,5	22KV/600 [800]	1			
49	1.10 Terapia Zajęciowa	20	21,36	52,55	269,9	700,6	341,8	1312,3	22KV/600 [800]	1			
50	1.11 Gabinet Lekarski	20	21,21	53,03	269	707	339,4	1315,4	22KV/600 [800]	1			
51	1.12 Pomieszczenie socjalne	20	21,03	52,58	322,3	701	336,5	1359,8	22KV/600 [800]	1			
52	1.13 Siłownia	20	21,68	53,55	343,9	714	346,9	1404,8	22KV/600 [920]	1			
53	1.14 Sala rehabilitacyjna	20	22,00	55,00	300,3	733,3	352	1385,6	22KV/600 [920]	1			
54	1.15 Sala reabilitacyjna	20	14,84	37,10	239,2	494,7	237,4	971,3	22KV/600 [600]	1			
55	1.16 Łazienka	20	6,49	16,23	71,5	216,3	103,8	391,7	11KV/600 [520]	1			
56	1.17 Umywalnia	20	16,02	39,09	243,1	521,2	256,3	1020,6	11KV/600 [600]	2			
57	1.18 Pomieszczenie gospodarcze	20	2,00	5,00	49,3	66,7	32	148	11KV/600 [400]	1			
58	1.19 Przedsionek WC	20	4,82	12,05	16,3	160,7	77,1	254,1	11KV/600 [400]	1			
59	1.20 Ubikacja	20	11,03	27,58	218,1	367,7	176,5	762,2	21KV-S/600 [600]	1			
60	1.21 Terapia zajęciowa	20	11,19	27,98	188	373	179	740,1	21KV-S/600 [600]	1			
61	1.22 Kuchnia	20	3,38	8,45	11,5	112,7	54,1	178,2	11KV/600 [400]	1			
62	1.23 Gabinet terapeutów	20	13,13	32,43	203,9	432,4	210,1	846,4	22KV/600 [520]	1			
63	1.24 Korytarz klatki schodowej 2	20	11,04	27,60	318,5	368	176,6	863,1	22KV/600 [800]	1			
64	1.25 Holl	20	50,12	119,29	563,4	1590,5	801,9	2955,8	21KV-S/600 [1120]	2			
65	1.26 Korytarz (PokójA, B, C)	20	14,65	36,63	49,7	488,3	234,4	772,4					
66	1.27 Pokój A	20	8,60	21,50	220,4	286,7	137,6	644,7	22KV/600 [400]	1			
67	1.28 Łazienka	20	5,77	14,31	108,9	190,8	92,3	392	11KV/600 [520]	1			
68	1.29 Kuchnia	20	8,49	21,23	171,9	283	135,8	590,7	22KV/600 [400]	1			
69	1.30 Pokój B	20	11,27	28,06	258,9	374,2	180,3	813,4	22KV/600 [520]	1			
70	1.31 Pokój C	20	15,33	38,33	289,2	511	245,3	1045,5	21KV-S/600 [800]	1			
71	1.32 Korytarz (Magazyn pościeli)	20	4,83	12,08	16,4	161	77,3	254,7					
72	1.33 Pomieszczenie gospodarcze	20	5,32	13,30	18	177,3	85,1	280,5					
73	1.34 Magazyn pościeli czystej	20	4,84	12,10	16,4	161,3	77,4	255,2					
74	1.35 Pralnia	20	13,68	34,20	318,3	456	218,9	993,1	21KV-S/600 [400]	2			
75	1.36 Magazyn	20	5,57	13,93	151,3	185,7	89,1	426,1	11KV/600 [520]	1			
76	1.37 Korytarz	20	23,44	58,60	795,2	781,3	375	1951,5	22KV/600 [400]	3			
77	1.38 Magazyn	20	4,48	11,20	135,8	149,3	71,7	356,8	11KV/600 [400]	1			
78	1.39 Sala zabaw	20	14,51	36,28	343,3	483,7	232,2	1059,2	21KV-S/600 [400]	2			
79	1.40 WC męski	20	4,91	12,28	138,9	163,7	78,6	381,1	11KV/600 [520]	1			
80	1.41 WC damski	20	5,03	12,58	139,3	167,7	80,5	387,5	11KV/600 [520]	1			
81	1.42 Biuro	20	7,23	17,79	205,4	237,1	115,7	558,2	122KV/600 [400]	1			
82	1.43 Wiatrołap	20	1,35	3,09	141,6	41,2	21,6	204,4	11KV/600 [400]	1			
83	1.44 Korytarz	20	24,66	73,98	234,5	986,4	394,6	1615,5	22KV/600 [1000]	1			
84	1.45 Zmywalnia	20	12,37	37,11	129,4	494,8	197,9	822,2					
85	1.46 Magazyn naczyń	20	8,86	27,73	157,3	369,8	141,8	668,8					
86	1.47 Kuchnia	20	47,98	150,18	1254,4	2002,4	767,7	4024,4	22KV/600 [400]	7			
87	1.48 Magazyn suchy	20	9,13	27,39	226,1	365,2	146,1	737,4	21KV-S/600 [600]	1			
88	1.49 Mała kuchnia	20	9,43	28,29	195,2	377,2	150,9	723,3	21KV-S/600 [600]	1			
89	1.50 Chłodnia	20	11,69	35,07	249	467,6	187	903,7	21KV-S/600 [720]	1			
90	1.51 Biuro	20	6,86	20,58	246,8	274,4	109,8	630,9	22KV/600 [400]	1			
91	1.52 Magazyn	20	7,04	21,12	340,5	281,6	112,6	734,7	21KV-S/600 [600]	1			
92	1.53 Magazyn podręczny	20	3,67	11,01	90,8	146,8	58,7	296,3	11KV/600 [400]	1			
93	1.54 WC	20	5,42	16,26	138	216,8	86,7	441,5					
94	1.55 Schowek	20	0,72	2,16	6,8	28,8	11,5	47,1					
95	1.56 Magazyn	20	7,76	23,28	399,2	310,4	124,2	833,8	11KV/600 [520]	2			
96	1.57 Jadalnia	20	126,65	379,95	2384,6	5066	2026,4	9477	22KV/600 [720]	8			
97	1.58 Klatka schodowa 1	20	0	36,4	204,2	485,3	0	689,5	21KV-S/600 [520]	1			
98	1.59 Klatka schodowa 2	20	0,00	24,35	103,9	324,7	0	428,6					
99	1.60 Klatka schodowa 3	20	0,00	28,95	206,8	386	0	592,8					
100	1.61 Klatka schodowa 4	20	0,00	17,94	130,8	239,2	0	370					

101	2.1 Korytarz	20	95,78	239,45	86,5	3192,7	1532,5	4811,6	33KV/600 [1000]	1		
102	2.2 Pokój 21	20	20,96	52,40	306,8	698,7	335,4	1340,8	22KV/600 [800]	1		
103	2.3 Pokój 20	20	21,29	53,23	203,6	709,7	340,6	1254	22KV/600 [800]	1		
104	2.4 Pokój 19	20	21,05	52,63	202,7	701,7	336,8	1241,2	22KV/600 [800]	1		
105	2.5 Pokój 18	20	21,11	52,35	202,5	698	337,8	1238,3	22KV/600 [800]	1		
106	2.6 Pokój 17	20	21,38	53,45	203,1	712,7	342,1	1257,8	22KV/600 [800]	1		
107	2.7 Pokój 16	20	21,06	52,65	202,7	702	337	1241,7	22KV/600 [800]	1		
108	2.8 Pokój 15	20	21,08	52,70	203,1	702,7	337,3	1243	22KV/600 [800]	1		
109	2.9 Pokój 14	20	21,38	52,59	203,5	701,3	342,1	1246,8	22KV/600 [800]	1		
110	2.10 Pokój 13	20	21,47	53,68	203,5	715,7	343,5	1262,6	22KV/600 [800]	1		
111	2.11 Pokój 12	20	21,21	53,03	203,1	707	339,4	1249,4	22KV/600 [800]	1		
112	2.12 Pokój 11	20	20,88	52,20	256,2	696	334,1	1286,2	22KV/600 [800]	1		
113	2.13 Pokój 22	20	21,75	53,72	269,4	716,3	348	1333,7	22KV/600 [800]	1		
114	2.14 Pokój 23	20	21,99	54,98	221,6	733	351,8	1306,4	22KV/600 [800]	1		
115	2.15 Pokój 24	20	13,99	34,42	185,6	458,9	223,8	868,3	22KV/600 [520]	1		
116	2.16 Kuchnia	20	7,67	19,18	66,6	255,7	122,7	445	11KV/600 [520]	1		
117	2.17 Umywalnia	20	15,72	39,30	190,1	524	251,5	965,6	11KV/600o [600]	2		
118	2.18 Pomieszczenie gospodarcze	20	2,00	5,00	42,5	66,7	32	141,2				
119	2.19 Przedsionek WC	20	4,79	11,98	0	159,7	76,6	236,3		1		
120	2.20 Ubikacja	20	11,39	28,48	183,2	379,7	182,2	745,1	22KV/600o [600]			
121	2.21 Kuchnia (Mieszkanie chronione)	20	11,05	27,63	150,2	368,3	176,8	695,3		1		
122	2.22 Łazienka (Mieszkanie chronione)	20	3,11	7,78	0	103,7	49,8	153,4				
123	2.23 Pokój (Mieszkanie chronione)	20	12,68	31,70	166,3	422,7	202,9	791,8	21KV-S/600 [600]	1		
124	2.24 Korytarz klatki schdowej 2	20	11,14	27,85	285	371,3	178,2	834,6	21KV-S/600 [920]	1		
125	2.25 Świetlica	20	47,00	111,86	1049,4	1491,5	752	3292,8	22KV/600 [720]	3		
126	2.26 Holl	20	8,26	20,65	52,5	275,3	132,2	460				
127	2.27 Pokój	20	8,87	22,18	341,9	295,7	141,9	779,5	21KV-S/600 [600]	1		
128	2.28 Pokój	20	12,58	31,45	244,5	419,3	201,3	865,1	22KV/600 [520]	1		
129	2.29 Pokój	20	8,75	21,88	230,6	291,7	140	662,2	22KV/600 [400]	1		
130	2.30 Kuchnia	20	7,10	17,75	187,8	236,7	113,6	538,1	22KV/600 [400]	1		
131	2.31 Łazienka	20	2,62	6,55	19,4	87,3	41,9	148,7			C_WAVE_700 [400]	1
132	2.32 Holl	20	7,93	19,83	50,4	264,3	126,9	441,6				
133	2.33 Łazienka	20	2,67	6,68	18,9	89	42,7	150,6			C_WAVE_700 [400]	1
134	2.34 Kuchnia	20	7,52	18,80	255,8	250,7	120,3	626,8	22KV/600 [400]	1		
135	2.35 Pokój	20	9,51	23,78	232,6	317	152,2	701,8	21KV-S/600 [600]	1		
136	2.36 Pokój	20	13,22	33,05	250,5	440,7	211,5	902,7	21KV-S/600 [720]	1		
137	2.37 Pokój	20	9,13	22,83	336,9	304,3	146,1	787,3	21KV-S/600 [600]	1		
138	2.38 Klatka schodowa 1	20	0	36,38	154,6	485	0	639,6	22KV/600 [400]	1		
139	2.39 Klatka schodowa 2	20	0,00	23,85	70,9	318	0	388,9				
140	2.40 Klatka schodowa 3	20	0	28,95	271	386	0	657			C_WAVE_700 [400]	2
141	3.1 Korytarz	20	94,41	236,03	764,9	3147	1510,6	5422,5	22KV/600 [920]	1		
142	3.2 Pokój 41	20	20,66	51,65	506,4	688,7	330,6	1525,6	22KV/600 [920]	1		
143	3.3 Pokój 40	20	21,18	52,94	360,3	705,9	338,8	1405	22KV/600 [920]	1		
144	3.4 Pokój 39	20	21,09	52,73	358,2	703	337,4	1398,6	22KV/600 [920]	1		
145	3.5 Pokój 38	20	21,22	53,05	358,2	707,3	339,5	1405	22KV/600 [920]	1		
146	3.6 Pokój 37	20	21,20	53,00	357,6	706,7	339,2	1403,5	22KV/600 [920]	1		
147	3.7 Pokój 36	20	21,12	52,80	358,7	704	337,9	1400,6	22KV/600 [920]	1		
148	3.8 Pokój 35	20	21,23	53,08	358,7	707,7	339,7	1406,1	22KV/600 [920]	1		
149	3.9 Pokój 34	20	21,16	52,90	359,2	705,3	338,6	1403,1	22KV/600 [920]	1		
150	3.10 Pokój 33	20	21,17	52,93	358,7	705,7	338,7	1403,1	22KV/600 [920]	1		
151	3.11 Pokój 32	20	21,16	52,90	359,2	705,3	338,6	1403,1	22KV/600 [920]	1		

152	3.12 Pokój 31	20	20,83	52,08	516,8	694,3	333,3	1544,5	22KV/600 [920]	1			
153	3.13 Pokój 42	20	21,79	53,82	475	717,6	348,6	1541,2	22KV/600 [920]	1			
154	3.14 Pokój 44	20	13,63	34,08	243,1	454,3	218,1	915,5	22KV/600 [600]	1			
155	3.15 Pokój 45	20	13,79	34,48	295,9	459,7	220,6	976,2	22KV/600 [600]	1			
156	3.16 Kuchnia	20	7,49	18,73	127,7	249,7	119,8	497,2	21KV-S/600 [400]	1			
157	3.17 Umywalnia	20	15,82	39,23	320,6	523,1	253,1	1096,8	22KV/600 [800]	1			
158	3.18 Pomieszczenie gospodarcze	20	1,83	4,58	68,6	61	29,3	158,9	11KV/600 [520]	1			
159	3.19 Przedsionek WC	20	4,54	11,35	31,3	151,3	72,6	255,3					
160	3.20 Ubikacja	20	11,31	28,28	285,9	377	181	843,8	22KV/600 [520]	1			
161	3.21 Kuchnia (Mieszkanie chronione)	20	11,34	28,35	75,8	378	181,4	635,2	22KV/600 [520]	1			
162	3.22 Łazienka (Mieszkanie chronione)	20	3,11	7,78	198,1	103,7	49,8	351,5					
163	3.23 Pokój (Mieszkanie chronione)	20	12,24	30,60	281,7	408	195,8	885,5	22KV/600 [520]	1			
164	3.24 Korytarz klatki schodowej 2	20	11,23	28,08	506,6	374,3	179,7	1060,6	22KV/600 [1000]	1			
165	3.25 Pokój 43	20	8,20	20,50	152,2	273,3	131,2	556,8	22KV/600 [400]	1			
166	3.26 Klatka schodowa 1	20	0	36,4	284,3	485,3	0	769,7	21KV-S/600 [600]	1			
167	3.27 Klatka schodowa 2	20	0,00	23,23	247,6	309,7	0	557,2					
											płytowe	drabinki	
										Razem	129	4	133