

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE BUDOWA OŚWIETLENIA W M. BASZNIA GÓRNA																		
Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	suma															
1	Nr słupa			st. transf.	sł. 1	sł. 2	sł. 3	sł. 4	sł. 5	sł. 6	sł. 7	sł. 8	sł. 9	sł. 10	sł. 11	sł. 12	sł. 13	sł. 14
2	Przewód AsXSn 2x25mm2	m	715	715														
3	Rura sztywna gładka fi 32 odporna na promieniowanie UV	m	6	6														
4	Kolanko sztywne gładkie fi 32	szt.	2	2														
5	Uchwyt mocowania rury	szt.	6	6														
6	Palczatka dwupalczasta 25-120	szt.	1	1														
7	Śruba hakowa M16x200	szt.	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Uchwyt przelotowy	szt.	10		1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	
9	Uchwyt narożny	szt.	3					1	1						1			
10	Uchwyt odciągowy	szt.	2	1														1
11	Oślonka końca przewodu 16-25mm2	szt.	1															1
12	Uchwyt do mocowania przewodu	kpl.	1															1
13	Zacisk jednostronnie przebijający izolację 10-70/1,5-50	szt.	4												2		2	
14	Zacisk dwustronnie przebijający izolację 10-50/1,5-50	szt.	1								1							
15	Ogranicznik przepięć Uc=500V, In=10kA	szt.	2								1							1
16	Wysięgnik oprawy	szt.	2												1		1	
17	Uchwyt do mocowania wysięgnika	szt.	4												2		2	
18	Oprawa bezpiecznikowa 25A	szt.	2												1		1	
19	Wyłącznik instalacyjny 1-faz. B10A	szt.	1	1														
20	Bezpiecznik BiWts 4A	szt.	2												1		1	
21	Przewód LgY 2,5mm2	m	10												5		5	
22	Przewód LgY 16mm2	m	2								1							1
23	Przewód AsXSn 25mm2	m	1								1							
24	Końcówka oczkowa Cu 16mm2	szt.	2								1							1
25	Końcówka oczkowa AL 25mm2	szt.	2								1							1
26	Oprawa LED w kolorze INOX o mocy całkowitej 55W, temp. barwowa 4000K, strumień oprawy 7450lm, optyka DW, gniazdo NEMA, II kl. ochrony, montaż na wysięgniku z zakończeniem fi 60mm	szt.	2												1		1	