

Gmina Bisztynek
ul. T. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek
GMP.271.9.2023

Bisztynek, 26.05.2023r.

wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Warmiany”

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. „Z opisu wynika aby po rozbiórce okładzin ścian i sufitów w pozostałej części poddasza również należy wykonać na nowo ściany kolankowe, działowe i sufity. Natomiast nie ma mowy i izolacji. Czy należy wykonać na nowo izolację jak w części odbudowywanej tj 15 cm wełny między krokwie i 10 cm pod krokwie?

Proszę o doprecyzowanie jak mają być wykończone posadzki.

Czy wg wykazu pomieszczeń po przebudowie str.4 projektu arch. Bud. Czy też zgodnie z zestawieniem pomieszczeń rys a6 i a7 tj. Wykładzina PVC w całym budynku”

Wyjaśnienie do pytania 1.

Należy przewidzieć nowe warstwy izolacji termicznej tak jak w części odbudowywanej. Jako wykończenie posadzki należy przyjąć wykładzinę PCV w każdym pomieszczeniu.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia SWZ należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

BURMISTRZ BISZTYNKA
/-/ Marek Dominiak