

Przedmiar robót

Obiekt	Remont pomieszczenia nr 209, 210 w budynku Collegium Godlewskiego zlokalizowanym przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie.
Branża	Sanitarna
Lokalizacja	Collegium Godlewskiego , al. Mickiewicza 21
Inwestor	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczenia nr 209, 210 w budynku Collegium Godlewskiego zlokalizowanym przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. pom. nr 209, 210		
			1.1. demontaże		
1	KNR 4-02 0308/02		Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	10
2	Kalkulacja Indywidualna		Utylizacja zdemontowanych materiałów i urządzeń	kpl	1
			1.4. instalacja c.o.		
3	KNR-W 4-02 0521/02	SST-09.00.00	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	2
4	KNR 2-15 0419/03		Ponowny montaż grzejnika (grzejnik z demontażu)	kpl	2
5	KNR 2-15 0415/02		Zawory odcinające grzejnikowe z montowane na powrocie o średnicy nominalnej 20mm	szt	2
6	KNR-W 2-15 0402/04		Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach	m	10
7	KNR 7-12 0101/04	SST-09.00.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 3,14*0,032*10	m2	1
				razem m2	1
8	KNR 7-12 0105/04	SST-09.00.00	Odtłuszczanie rurociągów stalowych 3,14*0,0320*10	m2	1
				razem m2	1
9	KNR 7-12 0205/05	SST-09.00.00	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm, R,M,S=2 razy 3,14*0,032*10	m2	1
				razem m2	1
10	KNR 0-34 0101/19		Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ	m	10