ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE	DW/A/15/S/Z	DW/D/8/P/M+S/W	DW/D/9/P/M+S/W		DW/D/9/P/Z+S/W		DW/S/10/P/Z/W
MATERIAŁ	Aluminium	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Stal
ORIENTACJA	P	P	L	P	L	P	P
ILOŚĆ	1	1	1	2	2	1	1
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	175×210	93×210	103×210	103×210	103×210	103×210	113×210
WYMIARY PRZEJŚCIA	150×200	80×200	90×200	90×200	90×200	90×200	100×200
SZEROKOŚĆ SKRZYDEŁ (dot. drzwi dwuskrz.)	90+60	-	-	-	-	-	-
WIDOK, skala 1:100							
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA	PRZESZKLONE	PEŁNE	PEŁNE	PEŁNE	PEŁNE	PEŁNE	PEŁNE
KOLORYSTYKA	SZARY	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
RODZAJ ZAMKNIĘCIA DRZWI	ZAMEK	MOTYLEK + SAMOZAMYKACZ	MOTYLEK + SAMOZAMYKACZ	MOTYLEK + SAMOZAMYKACZ	ZAMEK + SAMOZAMYKACZ	ZAMEK + SAMOZAMYKACZ	ZAMEK
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-	-	-	-	-	-
DYMOSZCZELNOŚĆ	-	-	-	-	-	-	-
PODCIĘCIE WENTYLACYJNE	NIE	TAK, min. 0,022 m2	TAK, min. 0,022 m2	TAK, min. 0,022 m2	TAK, min. 0,022 m2	TAK, min. 0,022 m2	TAK, min. 0,022 m2
UWAGA	-	-	-	-	-	-	-

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE	DZ/A/9/S/Z	DZ/A/15/S/Z	DZ/A/20/S/Z	
MATERIAŁ	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
ORIENTACJA	P	P	L	P
ILOŚĆ	1	1	2	1
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	115×210	175×210	225×280	225×280
WYMIARY PRZEJŚCIA	90×200	150×200	200×200	200×200
SZEROKOŚĆ SKRZYDEŁ (dot. drzwi dwuskrz.)		90+60	100+100	100+100
WIDOK, skala 1:100				
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA	PRZESZKLONE	PRZESZKLONE	PRZESZKLONE	PRZESZKLONE
KOLORYSTYKA	ANTRACYT (RAL 7016)	ANTRACYT (RAL 7016)	ANTRACYT (RAL 7016)	ANTRACYT (RAL 7016)
RODZAJ ZAMKNIĘCIA DRZWI	ZAMEK	ZAMEK + SAMOZAMYKACZ	ZAMEK	ZAMEK
RODZAJ OTWARCIA OKIEN/NAŚWIETLI	-	-	STAŁE	STAŁE
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-	-	-
WSPÓŁCZYNNIK U	1,30	1,30	1,30	1,30
UWAGA	-	-	-	-

ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE	OZ/P/9/25/L	OZ/P/9/25/P
MATERIAŁ	PCW/Aluminium	PCW/Aluminium
KIERUNEK OTWARCIA	L	P
ILOŚĆ	2	1
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	90×250	90×250
SZEROKOŚĆ PODZIAŁÓW SZKLENIA	180+70	180+70
WIDOK, skala 1:100		
KOLORYSTYKA	ANTRACYT (RAL 7016)	ANTRACYT (RAL 7016)
RODZAJ OTWARCIA OKIEN/NAŚWIETLI	ROZWIERANE/UCHYLNE/ ROZSZCZELNIENIE	ROZWIERANE/UCHYLNE/ ROZSZCZELNIENIE
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-
WSPÓŁCZYNNIK U	0,90	0,90
UWAGA		


SKRZYDŁO STAŁE


SKRZYDŁO ROZWIERANE


SKRZYDŁO UCHYLNE

UWAGI ZESTAWIENIE STOLARKI:

1. Przed wykonaniem otworów drzwiowych i okiennych należy potwierdzić typ wybranej stolarki z projektem, dostosować i przewidzieć odpowiednie wymiary otworów do jej montażu.
2. Na rzutach opisano wymiary przejścia w świetle. Przyjęto zapas montażowy: dla stolarki aluminiowej 25 cm, dla stolarki drewnianej i stalowej 13 cm. Zapas montażowy uwzględnia wymaganą przestrzeń montażową poza wymagane światło przejścia. W przypadku zastosowania stolarki o innej wymaganej przestrzeni montażowej, otwory należy dostosować.
3. Wszystkie okna i drzwi zamontować w licu muru, w montażu ciepłym (z użyciem taśm paroszczelnych, paroprzepuszczalnych i izolacji termicznej) oraz wykonać z węgarkami 3 cm.
4. Wszystkie okna i drzwi do posadzki w wykonaniu ciepłym na systemowym profilu poszerzającym. Przewidziano powiększenie otworów od spodu do poziomu -0,12. W przypadku zastosowania profili o innej wysokości wielkośc powiększenia otworu dostosować. Minimalna grubość termoizolacji posadzki ponad ścianą fundamentową 5 cm.

UWAGI WYKONAWCZE:

- Wymiary podano w cm, poziomy w m.
- Wszelkie nieścisłości oraz stwierdzone niezgodności projektu z rzeczywistym stanem należy niezwłocznie uzgodnić z autorskim biurem projektowym.
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi technologiami, wytycznymi producentów oraz obowiązującymi normami.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych elementy branżowe należy sprawdzić na odpowiednich rysunkach branżowych.
- Przed przystąpieniem do realizacji projektu bezwzględnie należy zapoznać sie z całością dokumentacji
- Zmiany i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy wymagają uzgodnień z projektantami i konserwatorem. Należy bezwzględnie prowadzić dokumentację zmian względem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
- Stolarkę drzwiową i okienną należy zamawiać względem rysunku zestawienia stolarki załączonego do dokumentacji, przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie wykonać inwentaryzację otworów okiennych i drzwiowych.
- Szczegółowy opis materiałów znajduje się w opisie technicznym

Adres inwestycji: nr działki 51/5, obr. Trepnowy - 0017
gm. Nowy Staw 220907_5

Zleceniodawca: Gmina Nowy Staw
ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

Data: LISTOPAD 2023

Nr rysunku: A-08

ARCHETIS
PAWEŁ KALINOWSKI
NIP 554-253-40-83

ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork
e-mail: biuro@archetis.pl
www.archetis.pl

Opracowanie:
mgr inż. arch. Joanna Lipska
upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej
2/KPOKK/2015

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Szczepan Słuszkiewicz
upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej
10/PKOKK/2015

Nazwa zadania:
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trępnowy

Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI

Skala: 1:100