

Legenda

	2 x Gniazdo 230V/16A IP20/IP44
	2 x Gniazdo 230V/16A typu DATA IP20
	Wypust 230V, L+N+PE
	Wypust 400V, L1+L2+L3+N+PE
PWP	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	Rozdzielnica
400 400	Koryto kablowe szerokości 400 mm
	Szyna połączeń wyrównawczych - bednarka Fe/Zn 30x4 mocowana na uchwytach na ścianie
	Szyna połączeń wyrównawczych
	Uziom, przewody uziemiające - bednarka Fe/Zn 30x4
	Zwody, przewody odprowadzające - drut Fe/Zn Ø8
h=..m	Maszt odgromowy o wyskości h
	Lampka czerwona z buczkiem instalacji przyzywowej
	Przycisk pociągowy instalacji przyzywowej
K	Kasownik 1-pętlowy instalacji przyzywowej
T	Trasformator instalacji przyzywowej
	Przycisk za lampką instalacji przyzywowej
CAW	Centrala monitoringu opraw awaryjnych

Adres inwestycji: nr działki 30/3, 30/4, obr. Chlebówko - 0002
gm. Nowy Staw 220907_5

Zleceniodawca: Gmina Nowy Staw
ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

Data: MAJ 2021

Nr rysunku: E-03

ARCHETIS
PAWEŁ KALINOWSKI
NIP 554-253-40-83
ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork,
e-mail : biuro@archetis.pl
www.archetis.pl

Projektant:
mgr inż. Tomasz Wróblewski
Nr upr. KUP/00205/PBE/18
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzający:
mgr inż. Bartosz Chałubowicz
Nr upr. KUP/0208/PBE/17
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Nazwa zadania:
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebówka

Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU - INSTALACJE UZIEMIAJĄCE

Skala: 1:100