


Rozdział RP-1					
Typ: Rozdzielacz ogrzewania podłogowego					
Typ szalki: szalka natynkowa					
G = 880,6 [kg/h]					
Δp min = 10,23 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G	Nast. (P)	Δp (P)
1	Podłoga grzewcza	0,01_f	96,6		0,16
2	Podłoga grzewcza	0,01_g	96,5		0,16
3	Podłoga grzewcza	0,01_c	96,6		0,16
4	Podłoga grzewcza	0,02	44,8		0,04
5	Podłoga grzewcza	0,01_d	93,3		0,15
6	Podłoga grzewcza	0,01_a	96,6		0,16
7	Podłoga grzewcza	0,03	39,3		0,03
8	Podłoga grzewcza	0,01_e	36,9		0,02
9	Podłoga grzewcza	0,01_b	96,5		0,16
10	Podłoga grzewcza	0,05	98,8		0,17
11	Podłoga grzewcza	0,07	32,4		0,02
12	Podłoga grzewcza	0,06	52,4		0,05



OZNACZENIA:

- proj. instalacja c.o. - zasilanie
- proj. instalacja c.o. - powrót
- proj. krawędź obszaru pętli ogrzewania podłogowego
- proj. grzejnik płytowy elektryczny
- proj. rozdzielacz ogrzewania podłogowego
- proj. przejście przeciwpożarowe
- Opis powierzchni grzewczych
- nr rozdzielacza, z którego zasilana jest pętla
- średnica pętli ogrzewania podłogowego
- numer pętli ogrzewania podłogowego
- rozstaw rur grzewczych w pętli / strefie brzegowej pętli [cm]
- powierzchnia pętli ogrzewania podłogowego

Adres inwestycji: nr działki 51/5, obr. Trepnowy - 0017 gm. Nowy Staw 220907_5	Data:	Nr rysunku:
Zlecił/dawca: Gmina Nowy Staw ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw	SIERPIEŃ 2023	IS-06

Projektant: mgr inż. Rafał Sieżewski Nr upr.: KDP/0071/PWBS/17	Sprawił/zrobił: mgr inż. Tomasz Kochanowski Nr upr.: KDP/0055/PROS/10
Opis: Inżynieria, do projektu, 1. etap, robót budowlanych bez ograniczeń w specjał, instalacji w zakresie ściek, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	Opis: Inżynieria, do projektu, 1. etap, robót budowlanych bez ograniczeń w specjał, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trepnowy	
Nazwa rysunku: Rzut parteru. Instalacja centralnego ogrzewania	Skala: 1:100

ARCHETIS
PAWEŁ KALINOWSKI
NIP 554-253-40-83
ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork
e-mail: biuro@archetis.pl
www.archetis.pl