



# REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

## URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 [zamowieniapubliczne@um.rumia.pl](mailto:zamowieniapubliczne@um.rumia.pl)

ZP.271.4.2022

Rumia, dnia 03.03.2022 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Remont boiska piłkarskiego ORLIK przy ul. Świętopełka w Rumii.**”

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 17.02.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00061062/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 03.03.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00074415/01

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

#### **Pytanie nr 1**

**W opisie przedmiotu zamówienia nie ma informacji o montażu nowej siatki plecionej stalowej na ogrodzenie h=4m. Jedynie widnieje informacja odnośnie demontażu i wywozie starej. Natomiast w przedmiarze już jest informacja odnośnie montażu nowej siatki. Prosimy o sprecyzowanie i ewentualne podanie wytycznych nowej siatki.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany załącznika A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia w Zmianie treści SWZ 2 z dnia 03.03.2022 r. zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania.

„w załączniku A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt I ppkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:  
„(…)”

#### **7. Ogrodzenie:**

1) demontaż starej plecionej stalowej siatki ogrodzeniowej ( 124 mb) o wysokości 4 m i wywiezienie na złom,

2) oczyszczenie słupków o wysokości 4 m w miejscach posiadających ślady korozji i ich całkowite pomalowanie zieloną farbą chlorokauczukową (szt. 50).

3) zakup, dostawa i montaż wraz z naciągnięciem siatki ogrodzeniowej plecionej z drutu stalowego ocynkowanego i powleczonego PCV w kolorze zielonym. Wymiar oczka 65 x 65, grubość drutu 3,6 mm. Siatka o wysokości 4 m i długości około 124 m. Siatkę należy wzmocnić drutem naciągowym o średnicy 3,6 mm, stalowym, ocynkowanym, powleczonym PCV w kolorze zielonym. ””

#### **Pytanie nr 2**

**Prosimy o doprecyzowanie rodzaju kontenerów systemowych do magazynowania sprzętu sportowego oraz domków narzędziowych. W dokumentacji nie ma dokładnych wytycznych.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że na powyższe pytanie udzielił odpowiedź w Wyjaśnieniach treści SWZ 2 z dnia 03.03.2022 r. zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania.

„Zamawiający informuje, że wszelkie dane techniczne odnośnie domków narzędziowych zostały zamieszczone w dokumencie o nazwie: „zgłoszenie.pdf”. Zamawiający nie wymaga żadnego wyposażenia domków narzędziowych.

*W załączeniu: zgłoszenie.pdf.”*

**Pytanie nr 3**

Zwracamy się o wyjaśnienie następującego zagadnienia: W warunkach dotyczących udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga: „Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia: • co najmniej 1 osobę posiadającą kwalifikacje spawalnicze zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, tj. Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia lub Świadectwem egzaminu spawacza, lub Książką spawacza,” Mając dodatkowo na uwadze zapisy rozdziału II pkt 12 prosimy o wyjaśnienie, czy wskazana powyżej osoba musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę u Wykonawcy (lub podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca)?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem II pkt 12) SWZ rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, to: **wykonanie robót ogólnobudowlanych, a w szczególności, kierowanie samochodem ciężarowym, układanie nawierzchni ze sztucznej trawy.**

Z poważaniem

Iwona Miklewska-Szczygieł  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych