

GMINA PAKOŚĆ

Pakość, 27 listopada 2023 r.

ZP.271.1.11.2023.MG

**Do Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: „**Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie, gm. Pakość**”.

Zamawiający Gmina Pakość na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje odpowiedź na zapytanie z dnia 24.11.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Pyt.:

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 23.11.2023 i zmiany parametrów informujemy, że prawdopodobnie wkraść się błąd przy określeniu przepuszczalności wody/ przez system. Nadmieniamy że norma PN-EN 15330-1:2014 i FIFA w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody na min. 180 mm/h. Największe opady zaobserwowane w Polsce były 30.06.1973 roku i wynosiły ok. 12,5 mm/h. Podany wymóg jest tym bardziej zawyżony, ponieważ woda po penetracji trawy trafia do podbudowy z kruszywa, których przepuszczalność nie jest większa od 300-400 mm/h. Podtrzymanie parametru na tak wysokim poziomie ogranicza jedynie konkurencyjność i nie ma odzwierciedlenia z panującymi warunkami i określonymi wymogami.

Prosimy zatem o sprostowanie parametru przepuszczalności wody/przez system na poziomie min. 1500mm/h, co jest wynikiem ponad 8-krotnie wyższym niż wymagania normy i FIFY.

Odp.: *Z uwagi na mylący zapis przepuszczalności wody przy udzielonych odpowiedziach w dniu 23.11.2023 przy parametrach trawy syntetycznej usuwa się pkt. 13 wymagań jak poniżej. Reszta parametrów bez zmian.*

Wymagania dotyczące nawierzchni boiska do piłki nożnej i parametry trawy syntetycznej

1. typ trawy: włókno monofilowe wzmocnione rdzeniem,
2. kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku,
3. rodzaj trawy:100% polietylen,
4. wysokość włókna - min. 60mm max. 63mm,
5. ilość pęczków - min. 9400/ m2,
6. ilość włókien - min. 100.000/m2,
7. waga włókna - min. 1300g/m2,
8. grubość włókna - min. 390 µm,
9. ciężar włókna (dtex) – min. 15.500,
10. waga całkowita - min. 2900 g/m2
11. Wytrzymałość na wrywanie pęczka: min. 52 N
12. Wytrzymałość klejenia łączącego: min. 150 N/100 mm
- ~~13. Przepuszczalność wody/przez system: min. 3 000 mm/h~~

Wszelkie pozostałe parametry muszą być zgodne z FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) na podstawie raportu technicznego. Pozostałe parametry bez zmian. Preferowane wypełnienie granulatem EPDM z recyklingu.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

JEST:

XVII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 27 grudnia 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ZMIENIA SIĘ NA:

XVII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 29 grudnia 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

JEST:

XVIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pakosc> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 28 listopada 2023 r., do godziny 10:00.**

ZMIENIA SIĘ NA:

XVIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pakosc> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 30 listopada 2023 r., do godziny 10:00.**

JEST:

XIX. Otwarcie ofert

1. **Otwarcie ofert nastąpi 28 listopada 2023 r. o godz. 10:30.**



**POLSKI
ŁAD**



ZMIENIA SIĘ NA:

XIX. Otwarcie ofert

- Otwarcie ofert nastąpi 30 listopada 2023 r. o godz. 10:30.**

W związku ze zmianą treści SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie.

Zatwierdzam
Zygmunt Groń
BURMISTRZ PAKOŚCI