



TFSIII.38.Z-13/W.2016.
L.dz. 7/2021

Toruń, dnia 18.01.2021r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Kontrakt Z-13/W Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia – II etap”, ogłoszonego w Dz.U.U.E. pod nr 2020/S 252-637594 w dniu 28.12.2020

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku ze złożonym pytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) odpowiada na pytanie złożone w postępowaniu:

Pytanie:

Zamawiający w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisał: „(...) rękaw z włókna szklanego lub poliestrowego (o strukturze filcu) nasączanego utwardzanymi żywicami poliestrowymi lub poliwinylowymi (...)”.

Zwracamy się o wyrażenie zgody na zastosowanie jako równoważnej żywicy epoksydowej przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ i dokumentach do niej dołączonych. Istniejący zapis w istotny sposób ogranicza swobodną konkurencję. Nowa propozycja zapisu: „(...) rękaw z włókna szklanego lub poliestrowego (o strukturze filcu) nasączanego utwardzanymi żywicami poliestrowymi lub epoksydowymi lub poliwinylowymi (...)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania żywicy epoksydowej do nasączania rękawów.

PROKURENT

Sławomir Wesołowski

Prezes

Władysław Majewski

TFSIII – a/a