

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00090575/01 z dnia 2022-03-18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2656G- ul. Wicka Rogali w Chojnicach z podziałem na części.**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

Pytanie 1

W dokumentacji projektowej na wykonanie przewiertu sterowanego do budowy kanalizacji deszczowej przez ulicę Kościerską z rurą przewiertową PE100 RC fi 450 są trzy kolizje z urządzeniami podziemnymi: wodociąg PE fi 160, gazociąg fi 350 mm oraz kabel telefoniczny. Sieć wodociągowa jest objęta przebudową w zakresie oferty. Natomiast rzędne gazociągu i kabla telefonicznego znajdują się na trasie projektowanej rury przewiertowej kanalizacji deszczowej. W załącznikach do przetargu nie zauważyliśmy żadnych uzgodnień czy rozwiązań tej kolizji. Nadmieniamy, że do wykonania przewiertu sterowanego należy wykonać pilotaż i przed rurą ochronną (fi 45 cm) przewiercić rozwiertakiem otwór 55-60 cm. Wolny, bezpieczny przekrój dla wprowadzenia rozwiertaka rury przewiertowej powinien być o średnicy ok 70 cm. Pytanie, czy są jakieś uzgodnienia, rozwiązania dotyczące tych dwóch kolizji?, oraz Czy można wykonać w ulicy Kościerskiej przebicie młotem udarowym (tzw. kretem) rurą stalową fi 406 mm?

Odpowiedź 1:

Przewiert wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Komorę przewiertową należy powiększyć do krawędzi jezdni – ul. Kościerskiej tak aby zweryfikować rzędne istniejących sieci a przede wszystkim gazociągu i wodociągu. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie przecisku, należy wykonać przewiert sterowany. Uzgodnienia z PGNIG oraz Orange zostały zamieszczone w dokumentacji postępowania.

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Skąpa

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje
2. a/a