



**ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
W CZARNYM BORZE**

58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8

tel. (74) 84 50 125, fax (74) 84 50 290, e-mail: biuro@zlo.czarnybor.com www.zlo.czarnybor.com

Czarny Bór, 07-10-2022

Numer sprawy: ZLO/ZP/5/2022

Do:

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Osuszanie ścian piwnic budynku pałacowego Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 zwana dalej Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- Jeżeli mamy: wykopów 182,28 m³, podkład pod drenaż 15,55 m³, zasypanie wykopów wynosi 121,52m³ (podspółka) to brakuje 45,21m³ zasypania podspółką ponieważ jest całkowite wywiezienie gruntu.

Proszę o ustosunkowanie się do powyższego.

Odpowiedź: To prawda, należy uwzględnić obliczoną ilość kruszywa uwzględniając wyprawę tynkową, izolację bitumiczną, izolację cieplną, folię kubełkową, studzienki, oraz ławy pod obrzeża i same obrzeża.

Pamiętać należy, że przedmiar robót to dokument pomocniczy, nie stanowi podstawy do wyceny oferty, a jedynie ma ułatwić Wykonawcy dokonanie kalkulacji ceny oferty. Wykonawca powinien skalkulować wszystkie niezbędne roboty do wykonania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....