



Ostrołęka, dnia 12.04.2022

znak spr.: SA.270.10.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn. „Przebudowa dróg w Leśnictwie Dąbrówka”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 08.04.2022 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SWZ:

*„Czy do wyceny poboczy (**uzupełnienie poboczy gruntem**) mamy przyjmować wykonanie poboczy z piasku zagęszczanego mechanicznie wg pozycji z przedmiaru robót, czy mamy wycenić wg rysunków –przekrój normalny- **uzupełnienie pobocza z kruszywa naturalnego warstwa 20 cm-** dotyczy to wszystkich trzech odcinków dróg”;*

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny pozycji pobocza – uzupełnienie poboczy, należy przyjmować ustalenia zawarte w części rysunkowej (przekrój normalny), tj. uzupełnienie poboczy należy wykonać z m. kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie warstwą o grubości 20 cm (po zagęszczeniu). Powyższe dotyczy wszystkich trzech odcinków dróg objętych postępowaniem przetargowym.

Z poważaniem
Nadleśniczy

Zdzisław Gadomski
/podpisano elektronicznie/