

WIŚR.271.1.2.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. **„Budowa świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład”**

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2023/BZP 00111435 z dnia 27.02.2023r.

Zawiadomienie o udzieleniu odpowiedzi na złożone pytania do treści SWZ

Zamawiający, Gmina Bartniczka informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.

W związku z tym zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Podane w odpowiedziach marki referencyjne płytek ściennych nie spełniają parametrów podanych w STWIOR. Rozumiem, że odpowiedzi są nadrzędne.

Odpowiedź: Odpowiedzi dotyczące marek referencyjnych są nadrzędne.

2. Proszę o podanie marki referencyjnej płytek podłogowych 20x120 drewnopodobnych.

Odpowiedź: Nie narzuca się Wykonawcy producenta i marki płytek. Opisane w projekcie parametry płytek są w pełni wystarczające do odpowiedniego przygotowania wyceny.

3. Czy blachodachówka może być z blachy grubości 0,5mm. W opisie podana jest grubość 0,55mm. Po analizie rynku nie ma dostępnej blachodachówki z blachy stalowej tej grubości. Zgodnie z informacjami od producentów blacha grubsza, niż 0,5mm pęka podczas tłoczenia. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę grubości to proszę o podanie marki referencyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy o grubości 0,5 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w projekcie.

1. W odniesieniu do odpowiedzi proszę o uporządkowanie parametrów szyby okien. Szyba antywłamaniowa P2 to szyba 44.2, natomiast wspomniana w odpowiedzi szyba 33.1 to szyba klasy 2B2 (szyba bezpieczna). Czy Zamawiający wymaga szyby 33.1 klasy 2B2, czy szyby antywłamaniowej P2 (44.2). Dodatkowo proszę o informację, czy szyba ma być obustronnie bezpieczna. Zgodnie z normą w budynkach użyteczności publicznej w oknach jest wymóg szyby bezpiecznej od środka.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią wcześniejszą i opisem technicznym Zamawiający wymaga zastosowania co najmniej szyb 33.1 klasy 2B2 obustronnie bezpiecznych.


Wójt
Wiesław Biegański