

Bydgoszcz, 07.07.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

„Modernizacja kotła WR-10 w zakresie automatyki sterowania procesem spalania w Solcu Kujawskim”, PP/46/2020

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 06.07.2020 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

Jaki jest istniejący system SCADA, który należy rozbudować o aplikację wizualizacji kotła WR-10?

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejący system SCADA to InTouch.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski