

L.p.	Opis	J.m.	Ilość	Ilość wg wykonawcy	Uwagi
1	ROZDZIELNICE				
1.1	Rozdzielnica RUPS1	kpl	1,00		Wyposażenie wg schematu elektrycznego
1.2	Rozdzielnica RUPS2	kpl	1,00		Wyposażenie wg schematu elektrycznego
1.3	Rozdzielnica RUPS3	kpl	1,00		Wyposażenie wg schematu elektrycznego
1.4	Rozbudowa istniejącej szafy napięcia gwarantowanego UPS	kpl	1,00		Wyposażenie wg schematu elektrycznego
1.5	Pomiary rozdzielnic elektrycznych	kpl	1,00		
1.6	Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta)	kpl	1,00		
PODSUMA:	1 ROZDZIELNICE				
2	PRZEWODY				
2.1	N2XH-J 5x25 mm2 (zasilanie RUPS1)	m	25,00		Obmiar na budowie
2.2	N2XH-J 5x25 mm2 (zasilanie RUPS2)	m	60,00		Obmiar na budowie
2.3	N2XH-J 5x25 mm2 (zasilanie RUPS3)	m	40,00		Obmiar na budowie
2.4	N2XH-J 3x2,5 mm2 (zasilanie zestawów gniazd typu A)	m	1 176,00		Obmiar na budowie
2.5	N2XH-J 3x2,5 mm2 (zasilanie zestawów gniazd typu B)	m	1 176,00		Obmiar na budowie
2.6	Pomiary	kpl	1,00		wg potrzeb
2.7	Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta)	kpl	1,00		-
PODSUMA:	2 PRZEWODY				
3	INSTALACJA SIŁY				
3.1	Gniazda PEL typu A (kpl. zawiera 1x RJ45 + 2x gniazdo 230V DATA) IP20	kpl.	42,00		RJ45 w zakresie projektu IT
3.2	Gniazda PEL typu B (kpl. zawiera 4x RJ45 + 3x gniazdo 230V DATA) IP20	kpl.	42,00		RJ45 w zakresie projektu IT
3.3	Puszka rozgałęźna	szt.	51,00		Wg. Potrzeb
3.4	Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta)	kpl	1,00		
PODSUMA:	3 INSTALACJA SIŁY				
4	TRASY KABLOWE				
4.1	Koryto kablowe K200H60 + konstrukcje wsporcze	m	180,00		
4.2	Drabinka kablowa D200H60 + konstrukcje wposrcze	m	25,00		
4.3	Kanał instalacyjny z tworzywa 50 x 105 wraz z pokrywą	m	288,00		
4.4	Rurki elektroinstalacyjne	m	72,00		
4.5	Przejścia p.poż	kpl.	1,00		Wg potrzeb
4.6	Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta)	kpl	1,00		
PODSUMA:	4 TRASY KABLOWE				
5	POŁ. WYRÓWNAWCZE / UZIOM				
5.1	LgY 16 (połączenie rozdzielnic do LSU)	m	15,00		
5.2	LgY 6 (połączenie do LSU tras kablowych)	m	180,00		
5.3	Szyna LSU zlokalizowana w szachcie elektrycznym	szt.	3,00		
5.4	Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta)	kpl	1,00		
PODSUMA:	5 POŁ. WYRÓWNAWCZE / UZIOM				

UWAGI:

- W wycenie należy uwzględnić wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót.
- W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu koszt.orysowym należy je uzupełnić (na końcu arkusza).
- Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości w niej podane.