

SPRAWDZENIE OCHRONY P-PORAŻENIOWEJ ORAZ SPRAWDZENIE SPADKÓW NAPIĘĆ																								
	Relacja	Dobry kabel / przewód		Dobre zabezpieczenie		sprawdzenie odcinkowego spadku napięcia				sprawdzenie ochrony przed dotykiem pośrednim														
Lp										Tr [kVA]	dł. L [m]	Rez. jedn. R' [mΩ/m]	Reakt. jedn. X' [mΩ/m]	Rez. R [mΩ]	Reakt. X [mΩ]	R całk [mΩ]	X całk [mΩ]	Zs [mΩ]	Ik'min [kA]	Z _s x I _a [V]	<	230V		
						ΔU odc. [%]	<	ΔU dop. [%]	ocena	630	-	-	-	3,8	10,8	3,8	10,8	11,4	15,4					ocena
1	ZK-RG	5x YAKY 1x	120	gG	100	1,16	<	1,5	TAK		130	0,25	0,067	65	17,42	183,356	38,28	187,3	0,9	37,8	<	230V	TAK	