



LEGENDA	
	Zewnętrzna instalacja elektryczna nn-0,4kV
	Rura osłonowa HDPE
	Kanalizacja kablowa- rurociąg kablowy z rur HDPE 110
	Studnia kablowa SKR-1
	SŁUP OŚWIETLENIOWY 5m + wysięgnik OC S 1/1/10 + fundament F100/30 + 1x oprawa drogowa LED 35W, 4000lm, RA>80, IP66, IK08
	Oprawa oświetleniowa LED 30W, 3450lm, RA>80, IP65, h=4m
	Oprawa oświetleniowa LED 13W, 1400lm, RA>80, IP54, h=4m
	Oprawa oświetleniowa + czujnik ruchu, LED 13W, 1400lm, RA>80, IP54, h=4m
Uwaga: -Miejsca wejść do budynku instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych uszczelnić systemowym rozwiązaniem wodo-gazoszczelnym. -W jednym przepuszczeniu należy układać tylko jeden kabel.	

INWESTOR:		<b>Gmina Krzęcin</b> <b>ul. Tylina 7, 73-231 Krzęcin</b>	
INWESTYCJA:		<b>Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie</b> <b>wraz z zagospodarowaniem terenu</b> <b>ul. Szkolna / Tylina, 73-231 Krzęcin</b>	
		<b>Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana</b> <b>"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński</b> <b>86-302 Wąldowo Szlacheckie 87 G</b> <b>tel. kom. 607-820-777</b> <b>e-mail: psbud@interia.pl</b>	

NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	BRANŻA:	
<b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>		<b>1:500</b>	<b>Elektryczna</b>	
FAZA:	DATA:	NR ARKUSZA		
<b>PZT</b>	<b>11.2022 r.</b>	<b>E-PZT</b>		
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Karol Mieszkowski	POM/0317/PBE/18	ELEKTRYCZNA	