

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/659/2022 na „Kompleksowa budowa wysokoparametrowego przyłącza ciepłowniczego do przedszkola gminnego zlokalizowanego w Pogórze (gm. Kosakowo) przy ul. Kościuszki”.

Informuję, że w dniu 04.12.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie muf elektrooporowych typu EWELCON?*

Odpowiedź:

Tak, zastosowanie muf typu EWELCON jest dopuszczalne.

2. *Czy Zamawiający posiada uzgodniony projekt organizacji ruchu?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca winien wykonać i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu przed zajęciem pasa drogowego.

3. *Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji przyłącza w przypadku odmowy wydania zgody na zajęcie pasa ruchu drogowego z uwagi na złe warunki atmosferyczne?*

Odpowiedź:


W § 11 Wzoru Umowy (załącznik nr 3 do SWZ) opisano zakres możliwych zmian umowy. Wskazany w pytaniu przypadek może mieścić się w zakresie zmian wskazanych min. w § 11 ust. 1 lit. l) oraz q) Wzoru Umowy. Zamawiający zastrzega jednak, że opisane w § 11 Wzoru Umowy zmiany są wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego, który każdorazowo dokona oceny potrzeby, rodzaju, zakresu i warunków ewentualnych zmian.

4. *Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przejścia przez ul. Kościuszki metodą bez wykopową z zastosowaniem stalowych rur przeciskowych?*

Odpowiedź:

Projekt przewiduje przejście przez drogę metodą bez wykopową - przecisk (rury stalowe- NIE GRP, błąd pisarski w projekcie). Zamawiający warunkowo dopuszcza wykonanie przejścia przez ul. Kościuszki metodą otwartego wykopu, tylko i wyłącznie w przypadku gdy wykonanie wg projektu przecisku natrafiłoby na kolizję i opcja metodą bez wykopową byłaby niewykonalna.

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank Pekao S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 44 821 000 PLN.



5. W przedmiarze pozycja 71 przyjęto pozycję przeciąganie rur preizolowanych DN 40/125/110 przez rury przeciskowe (dział przeciąganie rur po dźwigiem). W projekcie ani w uzgodnieniach nie zawarto informacji na ten temat. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający ujął to w swoim przedmiarze?

Odpowiedź:

Aktualnie na trasie wykonania przyłącza jest posadowiony dźwig. Zamawiający wbudował rury osłonowe GRP GN 200 2x15 mb tak, aby nie było kolizji podczas wykonania zadania i możliwe było przeciągnięcie rur pod dźwigiem.

6. Czy stalowe rury preizolowane mają być ze szwem czy bez szwu?

Odpowiedź:

Rury stalowe preizolowane mają być bez szwu.

7. Proszę o potwierdzenie, że wąż studni zaworowej ma mieć średnicę fi 600 oraz pokrywa nastudzienna ma posiadać otwór boczny? W przypadku takiego zastosowania w naszej opinii może być ograniczony dostęp pod względem eksploatacyjnym do zaworów preizolowanych.

Odpowiedź:

Wąż studni winien mieć minimum średnicę fi 600. Ewentualna zmiana umiejscowienia otworu w płycie nastudziennej uzależniona jest od posadowienia i dostępu do zaworów odcinająco-odpowietrzających.

Z poważaniem


PROKURENT SPÓŁKI
Dyrektor Finansowy

Iwona Siewert (1)

PROKURENT SPÓŁKI
Dyrektor ds. Produkcji i Eksploatacji Sieci

Łukasz Koss (1)

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 44 821 000 PLN.

Joanna Papis
Joanna Papis

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Papis
Poświadczenie: ZP - Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
Data: 2023.12.06 11:24:19 +01'00'

Tomasz
Szałucki

Elektronicznie podpisany przez
Tomasz Szałucki
Poświadczenie: Z2 - Kierownik działu
Data: 2023.12.06 12:45:58 +01'00'