


Damrota 42 c

Damrota 42 b

Damrota 42 a - RZUT II PIĘTRA

- (CO1) Oznaczenie planu centralnego ogrzewania
- Powrót instalacji c.o.
- Zasilanie instalacji c.o.
- █ grzejnik płytowy
- FK03306 1100 mm Typ grzejnika, wysokość/ długość
- █ grzejnik łazienkowy typu drabinka
- 634 1190 mm Typ grzejnika, szerokość/ wysokość
- ⊗ Zawór termostatyczny
- LC licznik ciepła

Szczegół montażu liczników ciepła z zast. samokompensacji



- ⊗ - kurek odcinający
- - filtr siatkowy
- LC - licznik ciepła
- ⊗ - zawór podwójnej regulacji np. STK firmy IMI

Uwaga:  
 1. Przewody prowadzić natynkowo (w przypadku zlicowania mebli ze ścianą w miejscu prowadzenia przewodów, wykonać miejscowe bruzdowanie)  
 2. Lokalizację grzejnika łazienkowego uzgodnić z lokatorem  
 3. Przed zamówieniem i montażem sprawdzić wymiary i lokalizację grzejników ze względu na brak możliwości inwentaryzacji wszystkich lokali  
 4. Zapotrzebowanie ciepła dla przedpokojów rozdzielono do sąsiadujących pomieszczeń

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE    mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a 44-153 Łany Wielkie tel.: 510 626 830	<b>Temat:</b> Projekt instalacji c.o. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Damrota 42 na działkach nr 2654/62, 3879/59,3881/65 w Zabrze RZUT II PIĘTRA		<b>Data:</b> 04.2021
	<b>Obiekt:</b> Instalacja c.o. ul. Damrota 42 41-800 Zabrze	<b>Inwestor:</b> MTBS Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry	<b>Skala:</b> 1:100
	<b>Projektował:</b> mgr inż. Marcin Raniowski	<b>Podpis:</b>	<b>Upraw. Nr:</b> SLK/3499/PWOS/11 Specjalność: sanitarna
	<b>Opracował:</b> mgr inż. Agnieszka Myszowska		<b>Rysunek nr:</b> S-04