

Wrocław, 17.11.2023 r.

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH  
IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ul. Piotra Czajkowskiego  
51-147 Wrocław

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia  
w postępowaniu  
na**

**Adaptację dokumentacji projektowej powtarzalnego budynku hali sportowej typu Biała Podlaska wraz z budową budynku hali sportowej z kompleksem boisk i ośrodkiem sprawności fizycznej na terenie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109**

**Nr sprawy WNP/795/PN/2023**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Prosimy o informacje czy drewno z wycinki drzew staje się 1) własnością Wykonawcy i ma być wywiezione czy 2) pozostaje własnością Zamawiającego? W przypadku „2)” czy Zamawiający we własnym zakresie odbierze drewno z miejsca wycinki i wywiezie z terenu budowy?

**Odpowiedź: Drewno z wycinki należy przekazać Zamawiającemu wraz z przygotowaniem szacunku brakarskiego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce do złożenia drzew z wycinki.**

W części opisowej Projektu drogowego podano wymagania dotyczące kategorii ruchu dróg – ruch lekki i kategoria ruchu KR5. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że ruch lekki przewidujący stanowiska postojowe i jezdnie manewrowe stale używane przez samochody osobowe o masie całkowitej do 3,5 ton ze sporadycznym parkowaniem pojazdów ciężarowych i osobowych to maksymalnie kategoria ruchu wg katalogu GDDKiA – KR2. Prosimy o potwierdzenie, że dla Inwestycji należy przyjąć kategorię ruchu maksymalnie KR2 wg katalogu GDDKiA.



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie ciągów jezdnych i parkingów w kategorii KR2 wg katalogu GDDKiA.**

**PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ  
/podpis w oryginale /**

.....

**Justyna MIKOŁAJCZAK**



