



Numer sprawy: ZP 08/23

Grajewo, dnia 23.06.2023 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Zakup i dostawa stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia Oddziału Psychiatrycznego”

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaprośzenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 13

Drzwi aluminiowej pozycja nr 26 - rysunek i wcześniejsze opisy sugerują drzwi aluminiowe, jednak opis "rama metalowa, skrzydłowe pełne pływcinowe" sugeruje drzwi akustyczne, które nie są aluminiowe. Proszę o korektę i sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby drzwi miały właściwości akustyczne - wygłuszające (drzwi akustyczne/dźwiękoszczelne/ dźwiękochłonne), tzn. pozwalały zmniejszyć natężenie dźwięku i uniemożliwiały przedostanie się dźwięku z zewnątrz do środka i na odwrót. Zamawiający wymaga aby drzwi posiadały izolacyjność akustyczną na poziomie min. RW 35 dB.

Zamawiający nie określa rodzaju konstrukcji drzwi, ich wypełnienia oraz zastosowanego uszczelnienia i izolacji.

**Dyrektor
Szpitala Ogólnego
im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Marta Romanowska**