







Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
	Łącznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44	W1	6 szt.
	Plafoniera, IP 44, 1x60W	L1	8 szt.
	Zasilanie 1-f wentylatora wywiewnego	Ww	3 szt.
	Tablica rozdzielcza wnikowa – rozdzielnica toilet – klasa ochronności I, 33/43/10 cm, 250A IP 40	T-R	1 szt.
	Tablica licznikowa z zabezpieczeniem przedlicznikowym i zabez. odborów klasa ochronności I, 53/58/25 cm, 250A IP 40, natynkowa	T-L	1 szt.
	Istniejąca puszka przyłączeniowa	P-P	1 szt.

1. Instalację elektryczną wykonać przewodami pokazanymi na schemacie rozdzielniczy stosując osprzęt podtynkowy.
2. Przewody prowadzić bezpośrednio w tynku lub w tynku w rurkach ochronnych.
3. Wysokość instalowania łączników – 140cm od posadzki.
4. Oprawy oświetleniowe montować do sufitu lub ścian.
5. Zastosowane urządzenia i materiały oraz sposób wykonania instalacji powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami.
6. Rysunki rozpatrywać wraz z innymi branżami, opisem technicznym, wytycznymi producenta zastosowanych elementów instalacji i urządzeń.
7. Zachować wymagane odległości od innych mediów.
8. Zamienne można stosować oprawy oświetleniowe ze źródłami LED.

<div> <div>ata</div> <div>ata</div> <div>ata</div> <div>ata</div> <div>ata</div> <div>ata</div> <div>ata</div> </div>	<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI</div> <div>BUDOWA: 59-600 LUBAŃ</div> <div>UL. CHYBAKOWA 1</div> <div>zp. ata@pocztamail.pl</div> <div>tel./fax: (0-76) 721 49 32</div> <div>tel. (0-76) 721 00 31</div> <div>tel. 0-800 268 628</div> <div>tel. 0-800 620 634</div>	STADIUM OPRACOWANIA:	TYTUŁ RYSUNKU:		BRANŻA:
		PROJEKT WYKONAWCZY	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		ELEKTRYKA
		INWESTOR:	<div>OPRACOWANIE:</div> <div>mgr inż. Gabriel Bętlewski</div> <div>INST. ELEKTR:</div> <div>DOŚ/IE/0028/11 nr upr.: 375/DOŚ/10</div>		NR RYSUNKU:
		<div>Gmina i Miasto Lwówek Śląski</div> <div>Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski</div>			SKALA:
ADRES OBIEKTU:	ASYSTENT:	mgr inż. Przemysław Kuchmistrz		DATA:	01-2017
<div>Kaplica cmentarna w Lwówku Śląskim</div> <div>ul. Warsztatowa, dz. nr 447, Obr. 2, AM-6</div>					