



**POLSKI  
ŁAD**



Zamawiający  
Gmina Grodków  
ul. Warszawska 29  
49-200 Grodków

Grodków, 1 lipca 2024 r.

### **WYJAŚNIENIE i ZMIANA treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic**”.

**Nr referencyjny: IGP.VI.271.7.2024**

Na podstawie art. 284 ust. 4, 5 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej odpowiedzi na kolejne, udzielone pytania do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego:

**Pytanie 1:**

*Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowy rysunek włazu z logo Zamawiającego.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie będzie wymagał umieszczenia logo na włazach z uwagi iż mają one być wypełnione betonem.**

**Pytanie 2:**

*Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek pompowni przydomowej.*

**Odpowiedź:**

**Pompownie przydomowe mają być dostarczone fabrycznie nowe, kompletne z układem hydraulicznym i elektrycznym. Zatem Wykonawcy winni dokonać rozeznania rynku w zakresie dostępności pompowni spełniających wymagania dokumentacji projektowej i STWiORB.**

**Pytanie 3:**

*Prosimy o wyjaśnienie czy studnie betonowe mają być zakończone płytą pokrywową czy zwężką.*

**Odpowiedź:**

**Przykrycie studni betonowych DN1000mm w pierwszej kolejności należy wykonać, zgodnie z projektem budowlanym i STWiORB, poprzez zwężkę betonową. W przypadku braku możliwości zastosowania zwężki (mała głębokość studni) studnię należy zakończyć płytą pokrywową.**

**Pytanie 4:**

*Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych? Jeżeli tak to prosimy o podanie stawek opłat.*

**Odpowiedź:**

**Opłaty tyt. zajęcia pasa drogowego pobierane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

**Pytanie 5:**

*Ze względu na duży zakres objęty przedmiotową inwestycją, ilość dokumentacji przetargowej, którą należy dokładnie przeanalizować oraz konieczność dołączenia kosztorysu wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu do oferty zwracamy się o przedłużenie terminu składania ofert o 3 dni tj. do 05.07.2024.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonał zmiany terminu, jak poniżej.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami do treści SWZ, zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą następująco:

- nowy termin składania ofert upływa w dniu: **4 lipca 2024 r. o godz. 10:00**
- nowe otwarcie ofert nastąpi w dniu: **4 lipca 2024 r. o godz. 10:05**
- nowy termin związania ofertą: **od 4 lipca 2024 r. do dnia 2 sierpnia 2024 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe wyjaśnienie i zmiana treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Informację niniejszą  
zamieszcza się na stronie  
prowadzonego postępowania  
w dniu 01.07.2024 r.

BURMISTRZ  
(-)  
Miłosz Krok

Sprawę prowadzi:  
Iwona Kokowska - Paluch  
tel. 77 40 40 308  
e-mail: [pm@grodkow.pl](mailto:pm@grodkow.pl)