


OZNACZENIE PROFILU: T26-z119  
POZIOM PORÓWNAWCZY 150.00 m n.p.m.

Pracownia Projektów ul. Młyńska 4 Chojnice


|                           |             |                  |                 |               |              |               |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| RZĘDNA TERENU ISTN.       | 161.42      | 161.40           | 161.30          | 162.10        | 162.60       | 164.20        |
| RZĘDNA OSI RUROCIĄGU      | 159.82      | 159.75           | 159.70          | 160.50        | 161.00       | 162.60        |
| ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU | 1.60        | 1.65             | 1.60            | 1.60          | 1.60         | 1.60          |
| SPADKI, DŁUGOŚCI          | 5.2<br>2.3% | 1.5%             | 54.0m           | 3.5%<br>14.4m | 2.8%         | 57.3m<br>1.9% |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ        |             |                  |                 |               |              |               |
| ODLEGŁOŚCI                | 0.0         | 3.3<br>3.3       | 54.1<br>[54.01] | 59.3<br>14.4  | 73.7<br>57.3 | 131.0         |
| HEKTOMETRY                | T26         | z-114<br>0 z-115 |                 | I107          | z-116        | I108          |

1


PROFIL SIECI



PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ - ODCINEK T26 - z-119  
SKALA 1:  $\frac{100}{500}$



CINEK T26 - z-119

|   |  |
|---|--|
|  <b>PRACOWNIA PROJEKTÓW</b><br>architektura • konstrukcje • instalacje<br>Tel./Fax (52) 397-29-19 89-600 Chojnice ul. Młyńska 4                            |  |
| Nazwa i miejsce inwestycji<br>Słód kanalizacji sanitarnej<br>grawitacyjnej, słód wodociągowej<br>wraz z przyłączami oraz słód<br>kanalizacji sanitarnej tłocznej<br>wraz z przepompownią ścieków<br>w obrębie Koldowo, Kłajph, gm.<br>Cieluchów | Projektant:<br>tech. BARBARA JAŹDŻEWSKA<br>upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. słód i inst. wtk.co. i gaz.<br>nr. upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94  |
| Przedmiot:<br>Profil sieci wodociągowej<br>Odcinek T26 - z-119  | Sprawdzający:<br>mgr inż. ANNA DEPKA PRĄDZYŃSKA<br>upr. do proj. i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w spec. inst.<br>w zakresie słód, instalacji i urządzeń ciepln. went. gaz. wod. kan.<br>nr. upr. POM/0238/PWOS/12 |
| Stadium:<br>Branża:   | Data:<br>15.04.2013r.  |
| Projekt techn.<br>Sanitarna   | Skala:<br>1: 100/500   |
| Nr rys.<br>29   |  |