

Wszyscy Wykonawcy

Pytania wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci oświetlenia drogowego nn 0,4 kV w Łęknicy”, numer postępowania: RGN.271.31.2023

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) przekazuję odpowiedź na pytanie wykonawcy do SWZ pn. *Budowa sieci oświetlenia drogowego nn 0,4 kV w Łęknicy*:

1. Określenie „specjalistyczna optyka O11” nie jest określeniem ogólnotechnicznym, lecz przypisana jest do konkretnej firmy, prosimy o podanie katów rozsyłu oprawy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że użyty w dokumentacji technicznej opis oprawy LED zaczerpnięty jest z karty katalogowej konkretnej oprawy o określonym znaku handlowym. Wobec tego, że użycie tej oprawy nie jest wymagane przez Zamawiającego, opis w dokumentacji projektowej nie jest wiążący, z zastrzeżeniem wykonania robót z zastosowaniem opraw o parametrach wskazanych w SWZ na str. 43 oraz pozostałych parametrów dokumentacji technicznej, które nie są przypisane do konkretnego znaku handlowego (marki i typu). Zamawiający przedstawia poniżej kąt rozsyłu wymagany dla opraw z zastrzeżeniem, że dopuszcza się różnice kątów oferowanych opraw w zakresie +/- 5%.



Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak