

p. A. Klemenski
plm

ONS.9022.8.192.2023.MS.2

Gdańsk, dnia 20 PAŹ. 2023

URZĄD GMINY
Kosakowo

Gmina Kosakowo
ul. Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Wpłynęło: 23 PAŹ. 2023
Nr 119/3/2023

DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), w związku § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), dalej zwany k.p.a. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo z dnia 06.10.2023 r. (wpływ 06.10.2023 r., uzupełnienie 17.10.2023 r.) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości w pomieszczeniach sal dydaktycznych zlokalizowanych w budynku szkoły, Pogórze, ul. Szkolna 15, dz. nr 119/3, obr. 0007

orzeka

o wyrażeniu zgody na obniżenie wysokości do 2,5 m w pomieszczeniach:

1. sala dydaktyczna nr 1 – 0/5 o powierzchni użytkowej 70,1 m²,
2. sala dydaktyczna nr 2 – 0/6 o powierzchni użytkowej 70,1 m²,
3. sala dydaktyczna nr 3 – 1/2 o powierzchni użytkowej 70,1 m²,
4. sala dydaktyczna nr 4 – 1/4 o powierzchni użytkowej 70,1 m²,
5. sala dydaktyczna nr 5 – 1/8 o powierzchni użytkowej 70,1 m²,
6. sala dydaktyczna nr 6 – 2/2 o powierzchni użytkowej 70,1 m²,
7. sala dydaktyczna nr 7 – 2/4 o powierzchni użytkowej 70,1 m²,
8. sala dydaktyczna nr 8 – 2/7 o powierzchni użytkowej 70,1 m²,

projektowanych jako pomieszczenia stałego pobytu zlokalizowane w budynku szkoły, Pogórze, ul. Szkolna 15, dz. nr 119/3, obr. 0007 pod warunkiem, że projekt wentylacji zostanie uzgodniony w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych przez organy państwowej inspekcji sanitarnej lub rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 06.10.2023 r. wnioskodawca zwrócił się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości w pomieszczeniach sal dydaktycznych zlokalizowanych w budynku szkoły, Pogórze, ul. Szkolna 15, dz. nr 119/3, obr. 0007.

Zgodnie z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m lub 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Ww. pomieszczenia przeznaczone są na stały pobyt, wszystkie sale dydaktyczne przeznaczone są na 25 osób każda. Zapewnione jest oświetlenie światłem dziennym. Nie

będą w nich występowały czynniki uciążliwe/szkodliwe dla zdrowia. Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej zgodną z koncepcją przedstawioną na rysunkach nr: S.8, S.9, S.10” Instalacja wentylacji mechanicznej” wyk. przez mgr inż. Adriana Adamowicz, 3.10.2023.

W ocenie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego mimo obniżenia wysokości w pomieszczeniach sal dydaktycznych zlokalizowanych w budynku szkoły, Pogórze, ul. Szkolna 15, dz. nr 119/3, obr. 0007 jest możliwe zachowanie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, przy spełnieniu warunków zawartych w niniejszej decyzji.

Zgoda niniejsza nie jest równoznaczna z uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Pomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Maciej Merkus

Otrzymuje:

I. Jako strona w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo + dokumentacja + decyzja płatnicza

II. Do wiadomości:

1. aa