

Wejherowo, dnia 20-04-2021

## UZGODNIENIE NR 369/P/2021

**Przedmiot uzgodnienia: Projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej**

| Nr działki(-ek)     | Miejscowość   | Gmina            | WP                 |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|
| <b>Reszki dz.85</b> | <b>Reszki</b> | <b>Wejherowo</b> | <b>R/20/083219</b> |

### UWAGI:

1. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.
2. Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE ul. Przemysłowa 18 rozpoczęcie robót na 10 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji z urządzeniami energetycznymi.
3. Nie wyklucza się istnienia innych nie zewidencjonowanych urządzeń podziemnych. Przy wykonywaniu robót napotymane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE na skutek ewentualnych uszkodzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
4. W miejscach występowania istniejących kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie.
5. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi realizować zgodnie z normą SEP-E-004, PN-76/E-05125.
6. Przestrzegać zachowania poprawnych odległości zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepisów na etapie prowadzenia robót i po ich zakończeniu.

Kopie otrzymują:

36 MMD a/a

Kierownik  
Dział Dokumentacji Energetycznej



Michał Dzienisz

ENERGA - OPERATOR SA  
Oddział w Gdańsku  
Rejon Dystrybucji w Wejherowie  
Dokumentację sprawdzono w zakresie  
Zasilania i opomiarowania na zgodność

Z .....  
uzg. nr ..... ważne do .....  
uwagi podano w piśmie znak .....  
2-0-KWI-2021

Kierownik  
Dział Dokumentacji Energetycznej

  
Michał Dzienisz