


LEGENDA:

1. Kaskada kotłów gazowych
2. Zawór bezpieczeństwa
3. Pompa kotłowa
4. Neutralizator skroplin
5. Sprzęgło hydrauliczne
6. Naczynie wzbiorcze przeponowe
7. Rozdzielacz rurowy hydrauliczny
8. Pompa obiegowa - nagrzewnice central wentylacyjnych oraz nagrzewnice wodnych na hali garażowej
9. Zawór trójdrogowy mieszający
10. Pompa obiegowa - ogrzewanie grzejnikami
11. Pompa obiegowa - zasobnik c.w.u
12. Pompa obiegowa - cyrkulacja
13. Pompa obiegowa - instalacja solarna
14. Zasobnik c.u.w. 500 l
15. Czujnik temperatury zewnętrznej
16. Czujnik zasilania kaskady

OZNACZENIA

- zasilanie
- powrót
- ciepła woda
- cyrkulacja
- zimna woda



**UWAGA!**  
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.  
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

RYSUNEK: **SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI** PT

INWESTYCJA:  
**BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOSZOWIE WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM**

ADRES:  
Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski  
jednostka ewidencyjna 180201\_4.0001  
dz. nr 58/42, 58/43, 58/16

INWESTOR:  
**Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie**  
ul. Adama Mickiewicza 1  
36 - 200 Brzozów

**ARPA PROJEKT**

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów  
tel. 013 424 13 52  
biuro@arpaprojekt.pl

BRANŻA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTANT:  
mgr inż. Paweł KUŹNIAR  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PWOS/13)

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Jarosław BODNAR  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PWOS/13)

DATA:	FORMAT:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYS:	KREŚLIŁ:
09.2022	297x460	b/s		PTICO-7	PK