

**Uczestnicy postępowania
znak ZP.271.18.2022.AWE**

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nawrocku*”

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania 600 000,00 zł brutto.

Pytanie 2:

Dokumentacja podaje sprzeczne zapisy dotyczące typu nawierzchni PU boska.

Projekt podaje:

Projektuje się nawierzchnię poliuretanową typu EPDM 2S o grubości 16mm (SBR+PU oraz EPDM+PU) w kolorze zielonym.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody i składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm połączonego lepiszczem poliuretanowym.

natomiast SST podaje:

Nawierzchnia: PU typu EPDM2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16mm (SBR+PU oraz EPDM+PU), górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, barwionego w masie, nakładany metodą natryskową, grubości min. 2 mm.. Na wierzchnią warstwę nie dopuszcza się stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

co wskazuje na nawierzchnię PU typu NATRYSK.

Powyższe dowodzi, że zapisy są sprzeczne i konieczne jest jednoznaczne opisanie zamawianego typu nawierzchni PU.

Proszę o potwierdzenie, że zapis SST jest błędny i wiążący jest zapis projektu.

Odpowiedź 2:

Zamawiający poprawia opis zamawianego typu powierzchni PU. Wiążący jest zapis z projektu, czyli projektuje się nawierzchnię poliuretanową typu EPDM 2S o grubości 16mm (SBR+PU oraz EPDM+PU) w kolorze zielonym.

Pytanie 3:

Projekt podaje:

Nawierzchnia musi posiadać:

–ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB

Zwracamy uwagę, że wymóg jest błędny ponieważ takie dokumenty już nie są dostępne a nawierzchnie sportowe PU są badane na zgodność z wymogami normy PN-EN 14877:2014-02.

W związku z powyższym konieczna jest usunięcie błędnego zapisu, o co wnosimy.

Odpowiedź 3:

Zamawiający usuwa błędny zapis w SST. Nawierzchnia musi być zgodna z wymogami normy PN-EN 14877:2014-02

Pytanie 4:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź 4:

W załączniku do postępowania Zamawiający załączył projekt wraz planem zagospodarowania terenu wykonanym na podkładzie geodezyjnym. Zamawiający nie posiada innej wiedzy na temat sieci lub kolizji poza tą geodezyjną mapą.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź 5:

Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zadania, które zachowują ważność.

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robot jest zgodny z przedmiarem robót.

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter pomocniczy

Pytanie 7:

Umowa w §12 ust. 1. 4) nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku czynników niezależnych od wykonawcy w postaci warunków atmosferycznych, co wymaga uzupełnienia.

W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie do §12 ust. 1. 4) kolejnego ppkt o treści:

k) wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi,

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie wprowadza nowych zapisów do treści umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w przypadkach określonych w paragrafie 12 załącznika nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00009334/05/P z dnia 23.03.2022r.