



AMW-KANC.SZP.2712.41.2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym art. 132

Pzp pt.: „**Dostawa i montaż symulatora ładunkowo – statecznościowego jednostek pływających różnego przeznaczenia**” dalej zwanego „**symulatorem ładunkowym jednostki pływającej**”

ZAPYTANIA I DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Proszę o podanie wymiarów Sali w której ma zostać zainstalowany symulator ładunkowo-statecznościowy.

Odpowiedź 1:

Wymiary sali: długość 9,0 m, szerokość 5,8 m, wysokość (do podwieszanego sufitu) 3,1 m

Zapytanie 2:

Jaka jest ilość osobnych obwodów elektrycznych w Sali oraz gdzie znajduje się tablica rozdzielcza?

Odpowiedź 2:

W sali są 3 osobne obwody elektryczne zasilające gniazdko (w tym 1 obwód sieci tylko do zasilania komputerów). Tablica rozdzielcza znajduje się w przedsionku sali, w której będzie zamontowany symulator. Tablica rozdzielcza sieci do zasilania komputerów znajduje się w tym samym budynku, na korytarzu głównym, na tym samym piętrze, na którym znajduje się sala, przy wejściu do pomieszczenia nr 125 A.

Zapytanie 3:

Jaka jest odległość pomiędzy kasetonami sufitowymi a sufitem? Informacja potrzebna do zainstalowania panelu zobrazowania wielkoformatowego w suficie.

Odpowiedź 3:

Odległość pomiędzy sufitem sali a górną krawędzią podwieszanego sufitu wynosi 26,5 cm.