

Numer R/23/080797	Miejscowość Toruń	Data 17-01-2024
-------------------	-------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: droga pożarowa i parking

Adres (Nr działki): Grudziądz, ul. Śniadeckich

gm. Grudziądz, działka numer 18/2, 19, 20/10, 20/8, 20/9

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

2.1. Odcinek kablowy [SN] - [215080002K/1]

2.2. Odcinek kablowy [SN] - [215080001K/8]

2.3. Odcinek kablowy [SN] - [215050003K/1]

2.4. Odcinek kablowy [SN] - [215050003K/2]

2.5. Odcinek kablowy [SN] - [215050004K/1]

2.6. Odcinek kablowy [N] - Polietylen/powinil [1290-500/01] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

1. Istniejący kabel 15 kV typu HAKnFIA 3x120mm² relacji ST Szremięcin 1 - ST Szremięcin 2 odpowiednio przebudować poza obręb kolizji;

2. Istniejący kabel 15 kV typu HAKnFIA 3x120mm² relacji GPZ G-dz Szremięcin - ST Szremięcin 1 odpowiednio przebudować poza obręb kolizji;

3. Istniejący kabel 15 kV w części typu 3x YHAKXS 1x120mm² i typu HAKnFIA 3x95mm² relacji GPZ G-dz Szremięcin - ST Szremięcin 9 odpowiednio przebudować poza obręb kolizji;

4. Istniejący kabel 15 kV typu 3x XRUHAKXS 1x120mm² relacji ST Szremięcin 9 - ST Szremięcin 10 odpowiednio przebudować

5. W miejscu skrzyżowania kabli z drogą na kabie nałożyć rurę ochronną dwudzielną.

3.2. Stacja transformatorowa:

3.3. Urządzenia m:

W miejscu skrzyżowania kabla z drogą na kabel nałożyć rurę ochronną dwudzielną.

3.4. Demontaże:

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowany projekt budowlany należy przedłożyć do sprawdzenia w ENERGA - OPERATOR SA, Oddział w Toruniu pod względem zgodności z niniejszymi warunkami przebudowy.

4.2. Inne wymagania:

5. Rozpoznać prace projektowych, jak również budowlanych - montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci

6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich

7. wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci ważne są 2 lata licząc od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawcę. Wydział Przyłączeń i Rozwoju

Otrzymują: 1. Wnioskodawca

tel. 564706242

OPRACOWAŁ

Czyżykowski Marcin

ZATWIERDZIŁ

Tomasz Łągowicki