


STAROSTWO POWIATOWE
w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A
tel. (42) 719-09

OS. 62242- 4/2/08



Zgierz, dnia 21.02.2008r.

[Handwritten signature]

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1, art.122 ust.1 pkt 1, art.123 ust. 2, art. 127 ust. 1, art. 128 ust. 1 pkt 1, 9a, 9b, 10, art. 135 pkt. 1, art. 138 ust. 1, art.140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 18.11.2005r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art.104 i art.162 § 1 pkt 1 kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2008r. znak: GZK-6210-2/2008 Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrówce Wielkiej k/Zgierza, ul. Kościelna 6/8 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów, gm. Zgierz

orzekam

- I. **Stwierdzam** wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20.02.1998r. znak: OS.IV.B.6210/1/Ms-23/18/98 Gminie Zgierz z siedzibą w Zgierzu, ul. Łęczycka 4 na pobór wód podziemnych i eksploatację ujęcia zlokalizowanego na terenie stacji wodociągowej w m. Maciejów, gm. Zgierz.
- II. **Udzielam** Gminnemu Zakładowi Komunalnemu z/s w Dąbrówce Wielkiej k/Zgierza, ul. Kościelna 6/8 pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. pobór wód podziemnych z ujęcia położonego na terenie stacji wodociągowej w m. Maciejów, gm. Zgierz, poprzez:
 - studnię nr 1 (ujmuje czwartorzędowy poziom wodonośny) o głębokości 61,5m i wydajności eksploatacyjnej 45,6 m³/h
 - studnię nr 2 (ujmuje czwartorzędowy poziom wodonośny) o głębokości 72,5m i wydajności eksploatacyjnej 125,0 m³/h

dla zaopatrzenia w wodę przebywających na stałe i okresowo mieszkańców wsi Maciejów, Łagiewniki Nowe, Łagiewniki Stare, Glinnik, Siedlisko, Wołyń, Szczawin Duży, Szczawin Mały, Kolonia Szczawin, Szczawin Kościelny, Podole, Marianka, Smardzew i Jeżewo a także zlokalizowane na tym terenie zakłady przemysłowe i usługowe, w ilości:

$$Q_{maxh}=62,0 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{śrd}=226,0 \text{ m}^3/\text{dobę}, Q_{maxd}=497,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

pod następującymi warunkami:

- a) dokonywania pomiarów ilości pobieranej wody ze studni nr 1 i nr 2 za pomocą wodomierza zainstalowanego w obudowie każdej z nich – jeden raz na tydzień i notowania wyników w książce wodomierzowej;
- b) prowadzenia pomiarów wydajności oraz kształtowania się lustra wody w w/w studniach – jeden raz na kwartał i notowania wyników tych pomiarów w książce wodomierzowej;
- c) zamontowania sprawnego urządzenia pomiarowego w obudowie każdej ze studni (zalegalizowanego wodomierza) w przypadku jego uszkodzenia – maksymalnie