



Dywity, dn. 12.02.2024r.

Urząd Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
tel.: +48 (89) 524 76 40
fax +48 (89) 512 01 24
www.gminadywity.pl

Do uczestników postępowania

Nasz znak: ZP.271.2.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wykonanie zagospodarowania terenu wokół w świetlicy wiejskiej w Różnowie**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.1605), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie ilości humusu do usunięcia. Wg przedmiaru jest to obszar ponad 3000 m², a nawierzchni do wykonania jest ok. 600 m².

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć usunięcie humusu dla zakresu objętego zakresem zamówienia, tj. zagospodarowanie określone w załączniku do SWZ nr 13 Opis przedmiotu zamówienia. Pozostały teren na działce nr 131/4 obręb Różnowo, należy oczyścić z resztek budowlanych, rozścielić ziemię urodzajną oraz wyprofilować teren.

Pytanie 2

Czy opisana w projekcie elektrycznym rozdzielnica firmy Legrand jest już zamontowana i należy ją rozbudować o dodatkowe 3 obwody czy należy dostarczyć nową? Jeżeli należy przebudować już istniejącą to czy przewidziano miejsce na nowe obwody i zegar astronomiczny do sterowania?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że rozdzielnica jest zamontowana i znajduje się w pomieszczeniu 01. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie obwody są również wbudowane w istniejącej rozdzielnicy w budynku. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w tablicy rozdzielczej nie ma zamontowanego zegara astronomicznego do sterowania oświetleniem zewnętrznym i należy go ująć w ofercie. Tablica posiada wolne pole do montażu zegara astronomicznego.

Z up. Wójta
(-) Magdalena Iwanek
Zastępca Wójta