

Zbrośławice, dn. 23.08.2024 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz.1605 z późn. Zm.) zwanej dalej ustawą Pzp na: **„Instalacja fotowoltaiczna dla Centralnej Oczyszczalni ścieków w Przechlebiu” - zaprojektuj i wybuduj**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający – Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrośławicach publikuje treści pytań i udziela na nie odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Pytanie 1:

CZY Zamawiający posiada określone warunki przyłączeniowe instalacji 160kwp wydane przez Tauron dystrybucja ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający wskazał w dokumentacji przetargowej m.in. w zał. nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, iż nie posiada warunków przyłączeniowych, a ich pozyskanie jest zadaniem Wykonawcy, a po ich uzyskaniu przygotowanie stosownej dokumentacji projektowej. Szczegóły określono w zał. nr 5

Pytanie 2:

W PFU Zamawiający jako przykład modułu wskazuje model PS460M4-24/TH tym samym w PFU „Panele fotowoltaiczne i elementy instalacji można uznać za spełniające wymagania jeżeli” str 16, Tabela „Gwarancje Producenta” Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie wg IEC/EN 61215 Zamawiający wymaga minimum 7500 Pa.

Tym samym panele wskazane przez zamawiającego, posiadają ten parametr na poziomie 5400 Pa. Wykonawca prosi o zmianę PFU i wyżej wymiennego parametru (wytrzymałość mechaniczna) do poziomu 5400 Pa.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Zamawiający posiada wiedzę o zapisach PFU oraz normy obciążeniowe dla modułów dlatego informuje, iż w dokumentacji przetargowej w zał. nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopuszczono wytrzymałość mechaniczną modułu na poziomie 5400Pa zgodnie z normą IEC/EN 61215 lub równoważną. W związku z powyższym nie jest wymagana zmiana PFU.