

Radom, dnia 12.11.2024 r.

**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

Znak sprawy: In.III.271.17.2024

**WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Wymiana opraw oświetleniowych boisk na oprawy typu LED przy PSP nr 5, ZSP nr 2, PSP nr 27, IV LO i VII LO – w ramach zadania „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012” przy PSP Nr 5, ZSP nr 2, PSP Nr 15, PSP Nr 21, PSP nr 27, PSP Nr 30, IV LO i VII LO w Radomiu”.

1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniu 08.11.2024r. otrzymał zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść w/w zapytania.

Zapytanie brzmi następująco:

„1. Zamawiający określił minimalne strumienie świetlne opraw, z których wynika skuteczność powyżej 180 lm/W. Tymczasem: "skuteczność świetlna (po uwzględnieniu wszystkich strat w zasilaczu oraz układzie optycznym): >140lm/W". Wykonawca rozumie to w ten sposób, że nadrzędnym jest wykonanie obliczeń zgodnie z normą, nie zaś zapewnienie horrendalnej skuteczności powyżej 180 lm/W. To samo dotyczy założonej przez Zamawiającego bardzo niskiej tolerancji wyników (5%) przy zastosowaniu opraw zamiennych. Zamawiający nie zamieścił obliczeń referencyjnych; jednak nawet w przypadku ich zamieszczenia - celem porównania - nie znajdzie się nikt, kto zmieściłby się w założonej tolerancji. Proszę o potwierdzenie, że w obu przypadkach spełnienie normy PN EN 12193 będzie potraktowane jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu.”

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż:

Zamawiający nie potwierdza. Samo spełnienie normy PN EN 12193 nie jest wystarczające dla potwierdzenia wymagań technicznych stawianych w dokumentacji przetargowej dla opraw oświetleniowych. W szczególności Zamawiający wskazuje, iż parametr dotyczący minimalnej skuteczności świetlnej opraw, określa się na poziomie min. 140 lm/W.

Równocześnie w celu ujednoznacznienia w/w wymogów dokonuje się modyfikacji treści SWZ.


3. Zamawiający -działając na podstawie art. art. 286 ust. 1 i ust. 3 Prawo zamówień publicznych- w związku z otrzymanym zapytaniem, dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

- 1) W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (załącznik do SWZ) w pkt 3.1.3 „Oprawy oświetleniowe” dotychczasowy zapis:
„moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty: 125W, 63W, 31W”
zastępuje się zapisem:
„moc maksymalna odpowiednio: 180W, 100W, 50W”
- 2) w § 12 w pkt 1 SWZ zmienia się termin związania ofertą z:
„21.12.2024 roku”
na:
„26.12.2024 roku”
- 3) w § 13 w pkt 7 SWZ zmienia się termin składania ofert z:
„22.11.2024 roku do godz. 9⁰⁰”
na:
„27.11.2024 roku do godz. 9⁰⁰”
- 4) w § 13 pkt 14 SWZ zmienia się termin otwarcia ofert z:
„22.11.2024 roku o godz. 10⁰⁰”
na:
„27.11.2024 roku o godz. 10⁰⁰”.

4. Przedmiotowa modyfikacja uzasadniona jest koniecznością ujednoznacznienia zapisów dokumentacji przetargowej oraz chęcią zwiększenia konkurencyjności. Modyfikacja treści SWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą), jest zasadna, ponieważ Wykonawcom należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.

W/w wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Eugeniusz Kaczmarek
Dyrektor Wydziału Inwestycji