


RZUT DACHU

skala 1:100



UWAGA:

Uziom otokowy układać na głębokości 0,6 metra w odległości 1metra od podwaliny.
Złącza kontrolne Z1-Z4 montować w opasce kapilarnej w puszkach hermetycznych.

PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARSTWA NASIENNO-SZKÓŁKARSKIEGO W SUKOWIE		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 2898 obręb 0015 gmina Daleszyce		
Rozdział: 2	PROJEKT BUDYNKU SZKOLENIOWEGO		
Temat rys.	RZUT DACHU - INST.ODGROMOWA	Skala 1:100	
		Nr rys.E-2	
Inwestor	<div></div> <div>LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Daleszyce ul. Zakosćcele 7A; 26-021 Daleszyce</div>		
Projekt	<div>"PRB Consulting"</div> <div>ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077; 41-248 00 04, fax. 41 242 18 03</div>		
Instalacje elektryczne			
		nr upr.	podpis
Projektował:	mgr inż. Marek Kołatorowicz	SWK/0171/POOE/11	
Sprawił:	inż. Zdzisław Wiącek	KL-14/99	