

Nr postępowania BZP.271.1.20.2021

Świnoujście, dnia 27.09.2021 r.

1. **Wykonawcy – uczestnicy postępowania**
2. **Strona internetowa Zamawiającego,
na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu
i udostępniono SWZ.**

Dotyczy: Postępowania nr BZP.271.1.20.2021 dotyczącego wyboru wykonawcy zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa ul. Witosa w Świnoujściu”

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, 1129 t.j.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w. zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych glazurowanych DN200 mm w systemie połączeń C z uszczelką S (EPDM), produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Odpowiedź 1

Zamawiający ZWIK informuje, że nie dopuszcza zastosowania rur kamionkowych kielichowych glazurowanych DN200 mm w systemie połączeń C z uszczelką S (EPDM). Należy zastosować rury zgodne z projektem.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Krzysztof Bagiński
Sekretarz Miasta