













Agregat wody lodowej wewnętrzny TCCE 121

Wentylator kanałowy TD-500/150-160 SILENT
Moc : 50 W
Prąd : 0,22 A
Napięcie : 230 V
Rodzaj zasilania : 1~

LEGENDA

-  Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
-  Kanały wentylacyjne wywiewne
-  Kanały wentylacyjne nawiewne
-  Wyrzutnia ścienna
-  Czerpnia ścienna
-  Transfer powietrza przez kratkę transferową w dachach
-  Anemostat wywiewny
-  Anemostat nawiewny
-  Przepustnica regulacyjna
-  Nawiewnik dyszowy
-  Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego
-  Wywiewnik szczelinowy

PRZEBIEG WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH
mgr inż. Piotr Siekanowicz - Nr upr. 256/9

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
mgr inż. Szymon Śmietanka - Nr upr. 271/80

mgr inż. Mirosław Wyderka
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: SLK/2776/PWOS/09

inż. ZDZISŁAW DĄBROWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr uprawnień 271/80

Temat opracowania; adres obiektu budowlanego: Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w Parku Zdrojowym Jastrzębie-Zdrój, ul. Witczaka, dz. nr 978/14	Tytuł rysunku: Rzut piwnicy - instalacja wentylacji	Nr rys.: S-10
Imię i nazwisko projektanta; specjalność nr upr. bud.: mgr inż. M. Wyderka - upr. instal. nr SLK/2776/PWOS/09	Podpis: <i>[Signature]</i>	Skala: 1:50
Imię i nazwisko sprawdzającego; specjalność nr upr. bud.: inż. Z. Dąbrowski - upr. instal. nr 271/80	Podpis: <i>[Signature]</i>	Data: 04 2013
Autor opracowania: inż. Szymon Śmietanka	Podpis: <i>[Signature]</i>	