

Znak: **EZP.270.27.2022**

Otwock-Świerk, dnia 14.06.2022r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „**Modernizacja układu zasilania reaktora MARIA wraz z zaprojektowaniem, wyremontowaniem, dostawą i uruchomieniem nowych kompletnych rozdzielni RG-I i RG-II**”

- I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Pytanie 1:

W dokumentacji znajdują się rozdzielnice RS I i RS II których nie ma w przedmiarze (w przedmiarze występują jedynie demontaże tych rozdzielnic). To samo dotyczy R-24V oraz R-48V w materiałach udostępnionych na wniosek Prosimy o wyjaśnienie czy należy je uwzględnić w wycenie

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że załączony przedmiar jest wyłącznie dokumentem pogładowym (uzupełniony przedmiar został opublikowany w załączeniu do odpowiedzi na to pytanie). W wycenie prac należy uwzględnić wszelkie prace związane z rozdzielnicami: RSI, RSII, R24V(2szt.), R48V(2szt.), w szczególności ich demontaż, prefabrykację nowych, wyposażenie, montaż i uruchomienie – tak samo w zakresie wszystkich pozostałych rozdzielnic, zgodnie z opracowanym przez Oferenta projektem wykonawczym.

Pytanie 2:

w związku z udostępnionym projektem nr P-2599-01 rew. 1 Tom 1. Tablic mnemotechnicznych, tablic pomiarowych, pulpitów sterowania pomp i zaworów proszę o określenie który pulpit ma zostać wyposażony i jaką aparaturę w zakresie naszego zadania, ponieważ rozmieszczenie aparatury w ww. projekcie nie obejmuje pulpitu wskazanego na wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rozmieszczenie aparatury na pulpitych prezentowane jest na stronach 21,22 projektu P-2599-01 rew.1 Tom 1. Dobór, dostawa oraz montaż aparatów jest w zakresie prac Wykonawcy.

Pytanie 3:

Z uwagi na brak możliwości wykonania jednej obciążnicy rezystorowej do pracy z akumulatorami oraz agregatami, zwracam się z pytaniem czy wykonawca ma dostarczyć dwie obciążnice?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w propozycji projektu wykonawczego nr 3099-W-2 dla agregatów i akumulatorów przewidziano jedną przełączalną obciążnicę rezystorową o mocy 200 kW. W związku z tym zamawiający wymaga dostarczenia tylko 1 szt.

Pytanie 4:

Z uwagi na nowe fakty i informacje, które powstały na dzisiejszej wizji lokalnej oraz brak odpowiedzi na poprzednie pytania proszę o przedłużenie terminu składania ofert przynajmniej na 24.06.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiająca przedłuża termin składania ofert do dnia 24.06.2022 roku, zgodnie z modyfikacją SWZ.

II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji SWZ - TOM I i TOM III - Przedmiar robót, w następującym zakresie:

1) Rozdział 1. ust. 19 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” - pkt. 19.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 24.06.2022 do godz. 12:00”

3) Rozdział 1. ust. 19 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” - pkt. 19.4 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2022 o godz. 13:00, za pośrednictwem Platformy. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii”.

4) Rozdział 1. ust. 20 „Termin związania ofertą” - pkt. 20.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 23.07.2022 r.”

5) Zamawiający dokonuje modyfikacji TOM III - Przedmiar robót, który otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem - plik o nazwie Przedmiar robót po zmianie z 14.06.2022 r.

Powyższe zmiany powodują zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający w celu ujednoczenia zmian zamieszcza nowy załącznik:



Narodowe Centrum Badań Jądrowych
National Centre for Nuclear Research
ŚWIERK

- TOM I SWZ_EZP.270.27.2022_po zmianie z 14.06.2022r.

- Przedmiar robót_po zmianie z 14.06.2022 r.

.....
*(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)*